

АДРЕС: Суховая д. 11А
 ОРГАНИЗАЦИЯ: _____
 ТИП ТСЧ: МАГИКА _____
 НОМЕР АБОНЕНТА: _____
 НОМЕР ТСЧ: ЕТ905047

ООО ЧУК-СТАН

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 1 Тепло. Закрытая 2 каналная
 за период с 21/02/21 по 20/03/21

ДАТА	ЭНЕРГИЯ		МАССА		ТЕМПЕРАТУРА				ДАВЛЕНИЕ		НАРАБ Тр, час	Утечка M1-M2 тонн	Подмес M2-M1 тонн	КОД ОШИБКИ
	Е, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	t1, град.С	t2, град.С	dt, град.С	tхв, град.С	P1, атм.	P2, атм.					
21/02	1.823	267.930	268.368	68.63	61.82	6.80	--	--	--	24.00	0.000	0.438	-	
22/02	1.871	267.648	268.099	69.57	62.58	6.99	--	--	--	24.00	0.000	0.451	-	
23/02	1.994	268.420	268.886	70.45	63.02	7.43	--	--	--	24.00	0.000	0.467	-	
24/02	1.922	268.352	268.809	69.16	62.00	7.16	--	--	--	24.00	0.000	0.458	-	
25/02	1.444	292.495	292.939	60.84	57.10	3.74	--	--	--	24.00	0.000	0.444	-	
26/02	1.169	353.230	353.560	54.85	51.53	3.31	--	--	--	21.75	0.000	0.330	3	
27/02	1.098	346.984	347.282	52.76	49.59	3.17	--	--	--	24.00	0.000	0.298	-	
28/02	1.122	340.784	341.050	53.05	49.75	3.30	--	--	--	24.00	0.000	0.267	-	
01/03	1.218	338.959	339.244	54.91	51.31	3.60	--	--	--	24.00	0.000	0.285	-	
02/03	1.264	338.148	338.435	56.54	52.80	3.74	--	--	--	24.00	0.000	0.288	-	
03/03	1.410	339.600	339.967	60.64	56.48	4.16	--	--	--	24.00	0.000	0.367	-	
04/03	1.410	342.001	342.402	61.14	57.01	4.13	--	--	--	24.00	0.000	0.401	-	
05/03	1.371	335.939	336.350	59.43	55.34	4.09	--	--	--	24.00	0.000	0.412	-	
06/03	1.410	333.140	333.546	59.62	55.38	4.24	--	--	--	24.00	0.000	0.406	-	
07/03	1.481	334.893	335.316	60.78	56.34	4.43	--	--	--	24.00	0.000	0.424	-	
08/03	1.482	334.515	334.949	60.61	56.17	4.44	--	--	--	24.00	0.000	0.434	-	
09/03	1.507	332.106	332.530	61.06	56.51	4.55	--	--	--	24.00	0.000	0.423	-	
10/03	1.827	328.198	328.673	66.49	60.93	5.57	--	--	--	24.00	0.000	0.476	-	
11/03	1.855	325.083	325.583	67.36	61.65	5.70	--	--	--	24.00	0.000	0.500	-	
12/03	1.781	323.228	323.700	66.37	60.86	5.51	--	--	--	24.00	0.000	0.472	-	
13/03	1.669	325.299	325.754	64.20	59.07	5.14	--	--	--	24.00	0.000	0.455	-	
14/03	1.429	330.644	331.060	60.21	55.88	4.33	--	--	--	24.00	0.000	0.417	-	
15/03	1.246	340.773	341.183	57.25	53.57	3.68	--	--	--	24.00	0.000	0.409	-	
16/03	0.884	346.600	347.000	49.14	46.59	2.55	--	--	--	24.00	0.000	0.401	-	
17/03	0.924	347.652	348.028	49.01	46.34	2.66	--	--	--	24.00	0.000	0.366	-	
18/03	1.202	344.803	345.180	54.27	50.81	3.46	--	--	--	23.87	0.000	0.377	3	
19/03	1.294	346.238	346.647	56.87	53.12	3.75	--	--	--	24.00	0.000	0.409	-	
20/03	1.492	343.054	343.489	62.08	57.72	4.36	--	--	--	24.00	0.000	0.435	-	
Итого	40.600	9136.720	9148.028	60.26	55.76	4.50	--	--	--	669.62	0.000	11.308	-	

	норма	G<Gmin	G>Gmax	dt<min	неиспр.	итого
Т	669.62	0.00	0.00	2.38	0.00	672.00
Ерасч.	40.600					

Дата распечатки: 22/03/21 15:35
 Настройки ТСЧ: min(t1-t2)=0.5 град.С

ПОКАЗАНИЯ ИНТЕГРАТОРОВ

	ДАТА	ЭНЕРГИЯ Е, Гкал	МАССА		НАРАБОТКА Тр, час
			M1, т	M2, т	
Начало периода	21/02	2603.640	473818.850	474462.073	85159.36
Конец периода	20/03	2644.239	482955.579	483610.110	85828.98
РАЗНОСТЬ:		40.600	9136.729	9148.037	669.617

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
АБОНЕНТА:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ: