

АДРЕС: Хеховд 9 ИА
 ОРГАНИЗАЦИЯ: _____
 ТИП ТСЧ: МАГИКА

НОМЕР АБОНЕНТА: 000 Ул-Сүбүрайымовданы
 НОМЕР ТСЧ: ЕТ905047

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 1 Тепло. Закрытая 2 каналная
 за период с 21/04/21 по 20/05/21

ДАТА	ЭНЕРГИЯ Е, Гкал	МАССА		ТЕМПЕРАТУРА				ДАВЛЕНИЕ		НАРАБ Тр, час	Утечка М1-М2 тонн	Подмес М2-М1 тонн	КОД ОШИБКИ
		М1, тонн	М2, тонн	t1, град.С	t2, град.С	dt, град.С	tхв, град.С	P1, атм.	P2, атм.				
21/04	0.848	352.273	352.671	50.43	48.02	2.40	--	--	--	24.00	0.000	0.397	-
22/04	0.822	366.690	367.092	49.30	47.05	2.24	--	--	--	24.00	0.000	0.402	-
23/04	0.744	373.203	373.616	47.64	45.64	1.99	--	--	--	24.00	0.000	0.413	-
24/04	0.864	368.851	369.250	49.93	47.58	2.34	--	--	--	24.00	0.000	0.399	-
25/04	0.813	352.497	352.866	48.13	45.82	2.31	--	--	--	24.00	0.000	0.370	-
26/04	0.817	352.610	352.986	48.09	45.77	2.32	--	--	--	24.00	0.000	0.376	-
27/04	0.893	352.699	353.086	49.56	47.02	2.53	--	--	--	24.00	0.000	0.388	-
28/04	0.907	351.672	352.060	50.69	48.10	2.58	--	--	--	24.00	0.000	0.388	-
29/04	0.848	340.654	341.023	48.98	46.49	2.49	--	--	--	24.00	0.000	0.369	-
30/04	0.821	340.159	340.533	48.86	46.45	2.41	--	--	--	23.93	0.000	0.374	3
01/05	0.670	339.798	340.152	45.59	43.62	1.97	--	--	--	24.00	0.000	0.353	-
02/05	0.638	359.184	359.550	43.61	41.83	1.77	--	--	--	24.00	0.000	0.367	-
03/05	0.705	373.531	373.918	45.85	43.96	1.88	--	--	--	24.00	0.000	0.387	-
04/05	0.689	371.983	372.370	45.12	43.27	1.85	--	--	--	24.00	0.000	0.387	-
05/05	0.661	383.406	383.790	44.51	42.79	1.72	--	--	--	24.00	0.000	0.385	-
06/05	0.704	406.001	406.406	45.98	44.25	1.73	--	--	--	24.00	0.000	0.405	-
07/05	0.693	402.411	402.825	46.44	44.71	1.72	--	--	--	24.00	0.000	0.415	-
08/05	0.690	399.621	400.039	46.39	44.66	1.73	--	--	--	24.00	0.000	0.418	-
09/05	0.702	400.430	400.842	45.98	44.23	1.75	--	--	--	24.00	0.000	0.412	-
10/05	0.695	402.961	403.381	46.04	44.32	1.72	--	--	--	24.00	0.000	0.420	-
11/05	0.658	392.103	392.512	45.83	44.15	1.67	--	--	--	24.00	0.000	0.409	-
12/05	0.092	57.485	57.544	34.15	34.29	-0.13	--	--	--	13.38	0.000	0.059	3
13/05	0.000	0.000	0.000	27.67	26.13	1.53	--	--	--	24.00	0.000	0.000	-
14/05	0.000	0.000	0.000	26.69	25.24	1.44	--	--	--	24.00	0.000	0.000	-
15/05	0.000	0.000	0.000	26.77	25.02	1.74	--	--	--	24.00	0.000	0.000	-
16/05	0.000	0.000	0.000	26.55	24.79	1.76	--	--	--	24.00	0.000	0.000	-
17/05	0.000	0.000	0.000	26.49	24.71	1.78	--	--	--	24.00	0.000	0.000	-
18/05	0.000	0.000	0.000	26.59	24.77	1.82	--	--	--	24.00	0.000	0.000	-
19/05	0.000	0.000	0.000	26.84	24.94	1.89	--	--	--	24.00	0.000	0.000	-
20/05	0.000	0.000	0.000	26.95	25.03	1.92	--	--	--	24.00	0.000	0.000	-
Итого	15.974	7840.220	7848.511	41.39	39.49	1.90	--	--	--	709.32	0.000	8.292	-


	норма	G<Gmin	G>Gmax	dt<min	неиспр.	итого
T	709.32	0.00	0.00	10.68	0.00	720.00
Ерасч.	15.974					

Дата распечатки: 21/05/21 12:37
 Настройки ТСЧ: min(t1-t2)=0.5 град.С

ПОКАЗАНИЯ ИНТЕГРАТОРОВ

	ДАТА	ЭНЕРГИЯ Е, Гкал	МАССА		НАРАБОТКА Тр, час
			М1, т	М2, т	
Начало периода	21/04	2673.986	494066.971	494734.333	86572.28
Конец периода	20/05	2689.960	501907.197	502582.851	87281.59
РАЗНОСТЬ:		15.974	7840.226	7848.519	709.317

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
АБОНЕНТА:



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ: