

АДРЕС: Техова г. 11 А.
 ОРГАНИЗАЦИЯ: _____ НОМЕР АБОНЕНТА: 000 ч. СК-СПАЧ
 ТИП ТСЧ: МАГИКА НОМЕР ТСЧ: ЕТ905047

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 1 Тепло. Закрытая 2 каналная
 за период с 21/10/20 по 20/11/20

ДАТА	ЭНЕРГИЯ Е, Гкал	МАССА		ТЕМПЕРАТУРА				ДАВЛЕНИЕ		НАРАБ Тр, час	Утечка M1-M2 тонн	Подмес M2-M1 тонн	КОД ОШИБКИ
		M1, тонн	M2, тонн	t1, град.С	t2, град.С	dt, град.С	txв, град.С	P1, атм.	P2, атм.				
21/10	0.945	316.789	316.943	49.16	46.17	2.99	--	--	--	24.00	0.000	0.154	-
22/10	0.994	318.436	318.648	50.86	47.73	3.12	--	--	--	24.00	0.000	0.212	-
23/10	0.866	315.897	316.115	49.56	46.82	2.75	--	--	--	24.00	0.000	0.218	-
24/10	0.832	321.700	321.932	49.42	46.83	2.59	--	--	--	24.00	0.000	0.231	-
25/10	0.811	316.824	317.027	48.35	45.78	2.57	--	--	--	24.00	0.000	0.203	-
26/10	0.820	316.017	316.269	48.77	46.17	2.60	--	--	--	24.00	0.000	0.251	-
27/10	0.853	322.104	322.370	48.56	45.90	2.66	--	--	--	24.00	0.000	0.266	-
28/10	0.842	315.766	316.059	48.45	45.77	2.68	--	--	--	24.00	0.000	0.293	-
29/10	0.880	313.147	313.397	49.47	46.66	2.82	--	--	--	24.00	0.000	0.250	-
30/10	0.922	308.095	308.322	50.22	47.23	2.99	--	--	--	24.00	0.000	0.227	-
31/10	0.935	294.221	294.438	50.97	47.79	3.18	--	--	--	24.00	0.000	0.216	-
01/11	0.952	287.264	287.501	51.00	47.69	3.32	--	--	--	24.00	0.000	0.237	-
02/11	0.927	285.650	285.883	50.56	47.32	3.25	--	--	--	24.00	0.000	0.232	-
03/11	0.922	282.784	283.015	50.50	47.24	3.26	--	--	--	24.00	0.000	0.231	-
04/11	0.915	278.769	278.981	50.98	47.69	3.28	--	--	--	24.00	0.000	0.211	-
05/11	0.903	272.149	272.346	51.06	47.74	3.32	--	--	--	24.00	0.000	0.197	-
06/11	0.879	264.980	265.189	50.85	47.53	3.32	--	--	--	24.00	0.000	0.208	-
07/11	0.866	269.401	269.633	50.63	47.41	3.21	--	--	--	24.00	0.000	0.232	-
08/11	0.876	277.264	277.476	50.78	47.62	3.16	--	--	--	24.00	0.000	0.211	-
09/11	0.928	272.469	272.664	51.19	47.78	3.41	--	--	--	24.00	0.000	0.194	-
10/11	1.017	270.746	270.955	53.29	49.53	3.76	--	--	--	24.00	0.000	0.208	-
11/11	1.193	275.417	275.641	57.71	53.38	4.33	--	--	--	24.00	0.000	0.223	-
12/11	1.230	275.721	275.951	58.81	54.35	4.46	--	--	--	24.00	0.000	0.229	-
13/11	1.045	273.618	273.833	55.25	51.43	3.82	--	--	--	24.00	0.000	0.215	-
14/11	0.986	273.434	273.632	52.09	48.47	3.61	--	--	--	24.00	0.000	0.198	-
15/11	1.137	280.514	280.742	56.43	52.37	4.06	--	--	--	24.00	0.000	0.227	-
16/11	1.115	291.808	292.027	55.26	51.60	3.66	--	--	--	23.47	0.000	0.218	3
17/11	1.228	311.888	312.065	57.25	53.30	3.95	--	--	--	24.00	0.000	0.177	-
18/11	1.310	301.433	301.647	59.39	55.03	4.36	--	--	--	24.00	0.000	0.214	-
19/11	1.249	304.496	304.721	58.46	54.35	4.11	--	--	--	24.00	0.000	0.225	-
20/11	1.248	289.636	289.649	57.02	52.69	4.33	--	--	--	23.22	0.173	0.186	8
Итого	30.626	9098.432	9105.068	52.33	48.95	3.38	--	--	--	742.68	0.173	6.808	

	норма	G<Gmin	G>Gmax	dt<min	неиспр.	итого
T	742.68	0.00	0.00	0.53	0.78	744.00
Брасч.	30.626					

Дата распечатки: 24/11/20 12:22
 Настройки ТСЧ: min(t1-t2)=0.5 град.С

ПОКАЗАНИЯ ИНТЕГРАТОРОВ

	ДАТА	ЭНЕРГИЯ Е, Гкал	МАССА		НАРАБОТКА Тр, час
			M1, т	M2, т	
Начало периода	21/10	2432.660	439637.567	440240.008	82215.00
Конец периода	20/11	2463.286	448736.011	449345.087	82957.68
РАЗНОСТЬ:		30.626	9098.444	9105.079	742.683

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АБОНЕНТА:  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 