

АДРЕС: Чехова г. 11 А  
 ОРГАНИЗАЦИЯ: \_\_\_\_\_ НОМЕР АБОНЕНТА: \_\_\_\_\_  
 ТИП ТСЧ: МАГИКА НОМЕР ТСЧ: ЕТ905047

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 1 Тепло. Закрытая 2 канальная  
 за период с 21/09/20 по 20/10/20

ДАТА	ЭНЕРГИЯ	МАССА		ТЕМПЕРАТУРА				ДАВЛЕНИЕ		НАРАБ	Утечка	Подмес	КОД ОШИБКИ
	Е, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, град.С	t2, град.С	dt, град.С	tхв, град.С	P1, атм.	P2, атм.	Тр, час	М1-М2 тонн	М2-М1 тонн	
21/09	0.000	0.000	0.000	23.96	22.93	1.03	--	--	--	24.00	0.000	0.000	-
22/09	0.000	0.000	0.000	24.06	23.01	1.05	--	--	--	24.00	0.000	0.000	-
23/09	0.000	0.000	0.000	24.21	23.10	1.11	--	--	--	24.00	0.000	0.000	-
24/09	0.000	0.000	0.000	24.27	23.13	1.14	--	--	--	24.00	0.000	0.000	-
25/09	0.003	0.250	0.000	27.19	23.08	4.11	--	--	--	23.97	0.250	0.000	3
26/09	0.000	0.000	0.000	25.61	23.30	2.31	--	--	--	24.00	0.000	0.000	-
27/09	0.000	0.000	0.000	24.59	23.04	1.54	--	--	--	24.00	0.000	0.000	-
28/09	0.191	144.866	145.070	30.10	29.11	1.00	--	--	--	22.38	0.000	0.203	38
29/09	0.474	318.338	318.831	39.26	37.76	1.49	--	--	--	24.00	0.000	0.493	-
30/09	0.471	319.079	319.345	39.44	37.96	1.47	--	--	--	24.00	0.000	0.266	-
01/10	0.502	313.638	313.723	40.97	39.37	1.60	--	--	--	24.00	0.002	0.086	-
02/10	0.458	294.988	295.038	40.27	38.72	1.55	--	--	--	24.00	0.000	0.049	-
03/10	0.452	290.712	290.775	40.44	38.88	1.55	--	--	--	24.00	0.000	0.063	-
04/10	0.447	285.899	285.930	40.19	38.63	1.56	--	--	--	24.00	0.007	0.039	-
05/10	0.480	293.942	293.943	40.85	39.21	1.63	--	--	--	24.00	0.009	0.009	-
06/10	0.491	299.017	299.105	41.44	39.80	1.64	--	--	--	24.00	0.000	0.087	-
07/10	0.468	293.638	293.797	40.52	38.92	1.59	--	--	--	24.00	0.000	0.158	-
08/10	0.472	295.397	295.569	40.70	39.10	1.60	--	--	--	24.00	0.000	0.172	-
09/10	0.522	306.240	306.412	41.62	39.91	1.71	--	--	--	24.00	0.000	0.171	-
10/10	0.512	324.342	324.574	41.33	39.75	1.57	--	--	--	24.00	0.000	0.231	-
11/10	0.513	322.454	322.647	41.57	39.98	1.59	--	--	--	24.00	0.000	0.193	-
12/10	0.514	321.822	322.006	41.44	39.84	1.59	--	--	--	24.00	0.000	0.183	-
13/10	0.506	320.057	320.218	41.70	40.12	1.58	--	--	--	24.00	0.000	0.161	-
14/10	0.473	300.076	300.202	41.37	39.79	1.58	--	--	--	24.00	0.000	0.127	-
15/10	0.495	284.624	284.716	41.93	40.19	1.74	--	--	--	24.00	0.000	0.091	-
16/10	0.605	280.727	280.823	43.29	41.12	2.16	--	--	--	24.00	0.000	0.096	-
17/10	0.762	278.036	278.146	46.90	44.15	2.75	--	--	--	24.00	0.000	0.110	-
18/10	0.761	272.797	272.911	46.47	43.67	2.79	--	--	--	24.00	0.000	0.114	-
19/10	0.795	288.758	288.875	46.56	43.79	2.77	--	--	--	24.00	0.000	0.118	-
20/10	0.847	318.892	319.012	47.47	44.80	2.67	--	--	--	24.00	0.000	0.120	-
Итого	12.215	6768.586	6771.668	37.66	35.87	1.78	--	--	--	718.35	0.268	3.346	-

	норма	G<Gmin	G>Gmax	dt<min	неиспр.	итого
Т	718.35	0.00	0.00	1.65	0.00	720.00
Брасч.	12.215					

Дата распечатки: 22/10/20 12:10  
 Настройки ТСЧ: min(t1-t2)=0.5 град.С

ПОКАЗАНИЯ ИНТЕГРАТОРОВ

	ДАТА	ЭНЕРГИЯ Е, Гкал	МАССА		НАРАБОТКА Тр, час
			М1, т	М2, т	
Начало периода	21/09	2420.445	432868.973	433468.336	81496.65
Конец периода	20/10	2432.660	439637.567	440240.008	82215.00
РАЗНОСТЬ:		12.214 ✓	6768.594	6771.672	718.350

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
 АБОНЕНТА: 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ  
 ОРГАНИЗАЦИИ: