

АДРЕС: Захова Ра
 ОРГАНИЗАЦИЯ: _____ НОМЕР АБОНЕНТА: 000 и УК-СГА
 ТИП ТСЧ: МАТИКА НОМЕР ТСЧ: ЕТ905047

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 2 ГВС
 за период с 21/08/20 по 20/09/20

ДАТА	ЭНЕРГИЯ Е, Гкал	МАССА		ТЕМПЕРАТУРА				ДАВЛЕНИЕ		НАРАБ Тр, час	Утечка M1-M2 тонн	Подмес M2-M1 тонн	КОД ОШИБКИ
		M1, тонн	M2, тонн	t1, град.С	t2, град.С	dt, град.С	tхв, град.С	P1, атм.	P2, атм.				
21/08	0.000	0.024	0.000	19.34	19.90	-0.55	5.00	--	--	1.08	0.024	0.000	3
22/08	0.000	0.008	0.002	19.20	19.41	-0.21	5.00	--	--	1.23	0.006	0.000	
23/08	0.000	0.000	0.000	18.89	19.07	-0.18	5.00	--	--	0.00	0.000	0.000	
24/08	0.001	0.058	0.004	18.93	18.86	0.08	5.00	--	--	4.27	0.053	0.000	
25/08	0.000	0.000	0.000	18.12	18.75	-0.63	5.00	--	--	0.00	0.000	0.000	
26/08	0.003	0.177	0.004	18.84	18.63	0.21	5.00	--	--	9.02	0.173	0.000	
27/08	0.000	0.000	0.000	18.92	18.37	0.54	5.00	--	--	17.35	0.000	0.000	
28/08	0.000	0.000	0.000	18.79	18.23	0.56	5.00	--	--	20.78	0.000	0.000	
29/08	0.000	0.000	0.000	18.66	18.08	0.57	5.00	--	--	21.43	0.000	0.000	
30/08	0.000	0.000	0.000	18.48	17.91	0.57	5.00	--	--	23.68	0.000	0.000	
31/08	0.123	29.500	28.614	30.32	30.13	0.19	5.00	--	--	22.00	0.894	0.008	
01/09	0.250	89.153	88.660	57.48	54.94	2.54	5.00	--	--	24.00	0.499	0.006	
02/09	0.277	88.251	87.174	56.26	53.71	2.55	5.00	--	--	24.00	1.083	0.005	
03/09	0.260	93.559	93.094	57.45	54.89	2.55	5.00	--	--	23.90	0.470	0.005	
04/09	0.249	98.845	98.420	56.40	54.11	2.28	5.00	--	--	23.95	0.430	0.005	
05/09	0.277	102.714	102.011	57.84	55.49	2.35	5.00	--	--	24.00	0.707	0.004	
06/09	0.272	102.451	101.720	57.25	54.94	2.30	5.00	--	--	24.00	0.733	0.002	
07/09	0.259	101.926	101.398	56.86	54.57	2.28	5.00	--	--	23.97	0.535	0.007	
08/09	0.254	98.385	98.033	57.83	55.42	2.40	5.00	--	--	24.00	0.357	0.005	
09/09	0.258	86.197	85.536	56.43	53.81	2.63	5.00	--	--	24.00	0.664	0.004	
10/09	0.259	86.014	85.417	57.15	54.48	2.67	5.00	--	--	23.95	0.601	0.004	
11/09	0.263	86.433	85.883	57.34	54.61	2.73	5.00	--	--	24.00	0.552	0.002	
12/09	0.282	86.890	85.888	56.43	53.73	2.69	5.00	--	--	24.00	1.006	0.004	
13/09	0.302	87.149	85.750	56.36	53.67	2.69	5.00	--	--	24.00	1.403	0.003	
14/09	0.273	86.473	85.750	57.00	54.24	2.75	5.00	--	--	24.00	0.725	0.001	
15/09	0.287	89.426	88.483	57.19	54.48	2.71	5.00	--	--	23.98	0.946	0.003	
16/09	0.277	85.529	84.849	57.56	54.71	2.85	5.00	--	--	24.00	0.685	0.004	
17/09	0.278	85.579	84.715	56.75	53.99	2.76	5.00	--	--	24.00	0.868	0.005	
18/09	0.285	85.567	84.606	56.71	53.92	2.79	5.00	--	--	24.00	0.965	0.004	
19/09	0.292	85.539	84.428	56.47	53.67	2.80	5.00	--	--	24.00	1.114	0.003	
20/09	0.293	85.547	84.305	56.12	53.37	2.75	5.00	--	--	24.00	1.244	0.001	
Итого	5.576	1842.396	1825.743	43.79	42.07	1.71	5.00	--	--	600.60	16.738	0.085	

	норма	G<Gmin	G>Gmax	dt<min	неиспр.	итого
T	600.60	0.00	0.00	143.40	0.00	744.00
Брасч.	5.576					

Дата распечатки: 22/09/20 11:02
 Настройки ТСЧ: min(t1-t2)=0.5 град.С

ПОКАЗАНИЯ ИНТЕГРАТОРОВ

	ДАТА	ЭНЕРГИЯ Е, Гкал	МАССА		НАРАБОТКА Тр, час
			M1, т	M2, т	
Начало периода	21/08	810.147	233822.993	231066.481	82129.93
Конец периода	20/09	815.723	235665.390	232892.225	82730.53
РАЗНОСТЬ:		5.575	1842.398	1825.745	600.600

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АБОНЕНТА: 
 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ: