

АДРЕС: Сехова П А
 ОРГАНИЗАЦИЯ: _____ НОМЕР АБОНЕНТА: ООО УК-Среднеавтоматико
 ТИП ТСЧ: МАГИКА НОМЕР ТСЧ: ЕТ905047

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 1 Тепло. Закрытая 2 каналная
 за период с 21/11/23 по 18/12/23

ДАТА	ЭНЕРГИЯ Е, Гкал	МАССА		ТЕМПЕРАТУРА				ДАВЛЕНИЕ		НАРАБ Тр, час	Утечка М1-М2 тонн	Подмес М2-М1 тонн	КОД ОШИБКИ
		М1, тонн	М2, тонн	t1, град.С	t2, град.С	dt, град.С	tхв, град.С	P1, атм.	P2, атм.				
21/11	1.754	312.387	312.374	64.40	58.78	5.63	--	--	--	24.00	0.014	0.001	-
22/11	1.736	309.549	309.542	64.44	58.83	5.62	--	--	--	24.00	0.008	0.001	-
23/11	1.738	309.451	309.440	64.43	58.81	5.62	--	--	--	24.00	0.012	0.001	-
24/11	1.712	310.797	310.800	64.34	58.82	5.52	--	--	--	24.00	0.005	0.008	-
25/11	1.738	312.436	312.453	64.49	58.92	5.57	--	--	--	24.00	0.002	0.018	-
26/11	1.688	315.040	315.062	63.76	58.40	5.36	--	--	--	24.00	0.004	0.025	-
27/11	1.564	315.971	315.955	62.11	57.14	4.96	--	--	--	24.00	0.018	0.002	-
28/11	1.695	311.751	311.737	63.55	58.10	5.45	--	--	--	24.00	0.014	0.001	-
29/11	1.724	310.524	310.527	64.25	58.69	5.56	--	--	--	24.00	0.006	0.009	-
30/11	1.525	313.722	313.712	60.69	55.82	4.87	--	--	--	24.00	0.012	0.002	-
01/12	1.663	308.708	308.708	63.53	58.13	5.40	--	--	--	24.00	0.005	0.006	-
02/12	1.675	315.715	315.714	64.36	59.04	5.31	--	--	--	24.00	0.006	0.005	-
03/12	1.702	314.299	314.295	64.38	58.95	5.42	--	--	--	24.00	0.008	0.003	-
04/12	1.708	308.525	308.507	63.99	58.44	5.55	--	--	--	24.00	0.018	0.001	-
05/12	1.785	303.043	303.046	65.07	59.18	5.90	--	--	--	24.00	0.005	0.007	-
06/12	1.804	300.639	300.644	65.63	59.62	6.01	--	--	--	24.00	0.002	0.007	-
07/12	1.808	298.802	298.796	66.44	60.39	6.05	--	--	--	24.00	0.009	0.003	-
08/12	1.680	299.527	299.492	63.04	57.43	5.61	--	--	--	24.00	0.038	0.002	-
09/12	1.794	299.060	299.047	64.47	58.47	6.01	--	--	--	24.00	0.014	0.001	-
10/12	1.848	301.522	301.511	64.99	58.85	6.14	--	--	--	24.00	0.012	0.001	-
11/12	1.770	298.126	298.101	64.16	58.26	5.90	--	--	--	23.88	0.025	0.000	3
12/12	1.791	297.726	297.705	65.06	59.04	6.02	--	--	--	24.00	0.021	0.000	-
13/12	1.810	296.976	296.947	65.65	59.55	6.10	--	--	--	24.00	0.028	0.000	-
14/12	1.824	295.055	295.047	65.53	59.34	6.19	--	--	--	24.00	0.010	0.002	-
15/12	1.810	294.360	294.349	65.68	59.52	6.15	--	--	--	24.00	0.012	0.002	-
16/12	1.792	294.003	293.989	65.63	59.53	6.10	--	--	--	24.00	0.015	0.001	-
17/12	1.591	297.048	297.001	62.93	57.56	5.37	--	--	--	24.00	0.047	0.000	-
18/12	1.543	304.252	304.188	62.49	57.40	5.08	--	--	--	24.00	0.064	0.000	-
Итого:	48.273	8549.014	8548.688	64.27	58.61	5.66	--	--	--	671.88	0.434	0.110	-


	норма	G<Gmin	G>Gmax	dt<min	неиспр.	итого
Т	671.88	0.00	0.00	0.12	0.00	672.00
Брасч.	48.273					

Дата распечатки: 20/12/23 10:39
 Настройки ТСЧ: min(t1-t2)=0.5 град.С

ПОКАЗАНИЯ ИНТЕГРАТОРОВ

	ДАТА	ЭНЕРГИЯ Е, Гкал	МАССА		НАРАБОТКА Тр, час
			М1, т	М2, т	
Начало периода	21/11	3244.546	630388.553	631208.701	106425.3
Конец периода	18/12	3292.819	638937.573	639757.397	107097.2
РАЗНОСТЬ:		48.273	8549.021	8548.696	671.883

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
 АБОНЕНТА:



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ
 ОРГАНИЗАЦИИ: