

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 11 мес 23 г.

Название потребителя
Адрес потребителя
Ответственное лицо

ООО МК «Горьковский автомобильный завод»
Введенское 15

Абонент паркровка
Телефон

Вид счетчика ТС-0300-0-6-3-1-0-E2 Сер.ном. 181127
Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0,200,50.000 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Стел [Гкал]	Тпод [°C]	Тобг [°C]	Бпод [тонн]	Тнар [час]
21-11	-	27.6	55.2 (<)	-	0.00
22-11	-	27.1	54.3 (<)	-	0.00
23-11	-	28.3	55.0 (<)	-	0.00
24-11	-	27.9	53.6 (<)	-	0.00
25-11	-	28.2	53.9 (<)	-	0.00
26-11	-	28.0	52.2 (<)	-	0.00
27-11	-	28.5	50.5 (<)	-	0.00
28-11	-	28.9	52.5 (<)	-	0.00
29-11	-	28.9	53.3 (<)	-	0.00
30-11	-	28.7	50.9 (<)	-	0.00
01-12	-	29.3	53.4 (<)	-	0.00
02-12	-	28.2	52.2 (<)	-	0.00
03-12	-	28.7	54.3 (<)	-	0.00
04-12	0.14303	49.7	56.1 (<)	13.450	2.09
05-12	0.14897	58.8	56.7 (<)	12.441	2.40
06-12	0.12848	67.9	56.1 (<)	10.859	1.94
07-12	0.11384	67.6	55.8 (<)	10.104	1.79
08-12	0.06555	70.0	57.3 (<)	5.237	1.00
09-12	0.07174	70.4	57.3 (<)	5.528	0.93
10-12	0.06313	69.3	56.7 (<)	5.029	1.02
11-12	0.10251	66.9	55.0 (<)	8.774	1.49
12-12	0.24118	65.6	54.3 (<)	22.568	3.03
13-12	0.23117	67.5	55.5 (<)	19.357	2.86
14-12	0.21197	67.0	55.2 (<)	18.000	3.12
15-12	0.11022	66.4	54.7 (<)	9.714	2.03
16-12	0.09169	64.3	53.6 (<)	8.814	1.51
17-12	0.15810	57.8	49.1 (<)	18.399	2.60
18-12	0.23026	54.2	46.6 (<)	30.952	4.20
Итого	2.11182	48.0	54.0	199.206	32.03

Тотч.пер. = Тнар + Тнип + Тмакс + Тdelta_счмни + Тэл.пит + Тпроч.зв.
672.00ч = 32.03ч + 609.82ч + 0.00ч + 26.11ч + 4.76ч + 0.00ч

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитание

Т/С Вентиляция нарастающим итогом	Стел [Гкал]	Бпод [тонн]	Тнар [час]
19-12-23 00:00	269.43323	24000.729	2709.61
21-11-23 00:00	267.32141	23801.523	2677.58
Итого	2.11182	199.206	32.03

Тобг = 672.00ч

Обновление 2.54 20-07-16 13:00 HC-R-2.81 / HC-A-2.46 0=01 (H1-H2)

19-12-23 Подпись