

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 11 мес 23 г.**

Название потребителя ООО УК - Ветеранская Абонент Ветеранов 10 корп. 2
 Адрес потребителя Ветеранов 10 корп. 2 Телефон офисное 5
 Ответственное лицо _____

Расход под 0,100, 25,000 м³/ч Ду 50 мм

Вычислитель ТС-300-0-6-3 Сер. ном. 140882
 Отчетное число месяца 22 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Блод [тонн]	Tнар [час]
21-11	-	35.0	34.1	-	0.00
22-11	-	35.6	34.6	-	0.00
23-11	-	35.3	34.4	-	0.00
24-11	-	34.3	33.5	-	0.00
25-11	-	34.5	33.6	-	0.00
26-11	-	34.4	33.5	-	0.00
27-11	-	34.6	33.7	-	0.00
28-11	-	34.3	33.4	-	0.00
29-11	-	34.2	33.4	-	0.00
30-11	-	35.1	34.1	-	# 0.00
01-12	T	33.8	32.8	-	# 0.00
02-12	-	34.0	33.2	-	0.00
03-12	-	34.0	33.1	-	0.00
04-12	T 1.31643	77.3	65.0	106.501	6.02
05-12	4.97041	80.2	68.5	422.739	24.00
06-12	T 4.58876	80.6	69.2	402.923	23.89
07-12	3.06562	59.4	51.5	388.965	24.00
08-12	3.17579	62.0	52.3	327.468	24.00
09-12	3.14272	63.4	52.4	287.022	24.00
10-12	3.08203	60.6	52.2	365.439	24.00
11-12	2.97103	58.7	51.2	397.707	24.00
12-12	2.95206	58.9	51.3	389.306	24.00
13-12	2.98492	59.1	51.4	388.087	24.00
14-12	3.16823	57.9	50.1	404.070	# 24.00
15-12	3.13801	57.4	49.6	405.612	24.00
16-12	2.97805	59.3	51.6	387.717	24.00
17-12	2.84217	57.6	50.2	386.125	24.00
18-12	2.60212	54.5	47.7	384.365	24.00
Итого	46.97835	62.6'	53.9'	5444.046	341.91

T_{отч. пер.} = T_{нар} + T_{мин} + T_{макс} + T_{delta_t (мин)} + T_{эл.пит} + T_{проч.ав.}
 672.00ч = 341.91ч + 327.62ч + 0.00ч + 0.12ч + 4.02ч + 0.00ч

T/C Вентиляция/ нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Блод [тонн]	Tнар [час]
19-12-23 00:00	1760.76970	207032.416	13842.62
21-11-23 00:00	1713.79135	201588.370	13500.71
Итого	46.97835	5444.046	341.91

Расшифровка ошибок:
 () параметр (min
 () параметр (max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t (min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

T_{общ} = 672.00ч

20-12-23 Подпись 