

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 11 мес 23 г.

Название потребителя
Адрес потребителя
Ответственное лицо

ООО УК-Средпромавтодело
Находинское шоссе д.1

Абонент
Телефон

конт 1

Расход под 0.40.100.00 м3/ч Ду 100 мм

Вычислитель ТС-300-0-6-3-E2 Сер.ном. 151981
Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Дата	Тепл [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Блод [тонн]	Тнар [час]
21-11	17.4597	60.8	49.1	1492.22	24.00
22-11	17.9433	61.5	49.5	1496.30	24.00
23-11	19.0916	63.7	50.9	1493.74	24.00
24-11	19.0563	64.5	51.7	1498.13	24.00
25-11	19.0821	64.8	52.0	1494.77	24.00
26-11	17.0041	61.2	49.9	1497.41	24.00
27-11	15.3248	58.2	47.9	1491.30	24.00
28-11	17.5935	61.9	50.1	1496.44	24.00
29-11	15.4749	58.1	47.7	1488.13	24.00
30-11	T 12.2111	52.9	43.7 <	1340.18 #	21.70
01-12	T 14.6247	55.7	45.6	1449.58	23.37
02-12	14.8692	55.8	45.8	1487.62	24.00
03-12	15.9014	57.5	46.8	1489.79	24.00
04-12	17.2666	60.1	48.0	1417.98	24.00
05-12	18.5846	62.9	49.3	1365.49	24.00
06-12	18.8325	63.3	49.5	1362.67	24.00
07-12	18.9667	63.5	49.6	1363.69	24.00
08-12	19.4385	63.8	49.5	1361.69	24.00
09-12	20.1236	64.6	49.8	1362.95	24.00
10-12	19.9203	64.6	49.9	1361.62	24.00
11-12	17.8458	60.9	47.8	1361.97	24.00
12-12	16.8549	58.6	46.2	1359.31	24.00
13-12	18.7439	61.9	48.1	1361.26	24.00
14-12	18.9611	62.3	48.3	1360.36 #	24.00
15-12	18.3501	61.6	48.1	1361.09	24.00
16-12	16.6179	58.7	46.4	1359.39	24.00
17-12	12.6305	51.3	42.0	1357.23	24.00
18-12	10.8654	47.7	39.7	1356.04	24.00
Итого	479.6391	60.0'	48.1'	39688.35	669.07

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
672.00ч = 669.07ч + 2.22ч + 0.00ч + 0.67ч + 4.77ч + 0.00ч

Т/С Корпус 1 нарастающим итогом	Тепл [Гкал]	Блод [тонн]	Тнар [час]
19-12-23 00:00	19751.7731	2176191.23	37150.19
21-11-23 00:00	19272.1340	2136502.88	36481.12
Итого	479.6391	39688.35	669.07

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитание

Тобц = 672.00ч