

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 11 мес 23 г.

Название потребителя  
Адрес потребителя  
Ответственное лицо

ООО УК-Строитехнологии  
Находится в г. Нахадическое шоссе 91

Абонент корп 2  
Телефон \_\_\_\_\_

Расход под 0,40..100,00 м3/ч Ду 80 мм

Вычислитель ТС-300-0-6-3-Е2 Сер.нам. 151581  
Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Дата	Отеп [Гкал]	тпод [°C]	тобр [°C]	Впод [тонн]	Тнар [час]
21-11	10.2761	60.9	54.5	1597.25	24.00
22-11	10.5102	61.6	55.0	1600.06	24.00
23-11	11.2099	63.8	56.8	1595.78	24.00
24-11	11.1361	64.6	57.6	1598.39	24.00
25-11	11.1843	64.9	57.9	1593.70	24.00
26-11	9.9689	61.3	55.1	1598.28	24.00
27-11	8.9748	58.3	52.6	1594.90	24.00
28-11	10.2828	62.0	55.5	1597.90	24.00
29-11	9.0728	58.2	52.5	1592.75	24.00
30-11	T 7.2185	52.9	47.9 <	1443.23 #	21.63
01-12	T 8.6557	55.8	50.2	1554.33	23.35
02-12	8.8050	55.9	50.3	1595.24	24.00
03-12	9.3946	57.6	51.7	1596.66	24.00
04-12	10.2856	60.3	53.5	1523.80	24.00
05-12	11.1714	63.0	55.4	1467.82	24.00
06-12	11.3426	63.4	55.7	1465.55	24.00
07-12	11.4707	63.6	55.8	1467.67	24.00
08-12	11.7170	63.9	55.9	1466.63	24.00
09-12	12.1226	64.7	56.4	1467.63	24.00
10-12	12.0595	64.7	56.4	1466.76	24.00
11-12	10.6687	61.0	53.7	1468.77	24.00
12-12	9.9560	58.7	51.9	1468.15	24.00
13-12	11.1200	62.0	54.4	1468.45	24.00
14-12	11.2247	62.4	54.7	1467.92 #	24.00
15-12	10.8687	61.7	54.3	1468.23	24.00
16-12	9.8634	58.8	52.0	1468.16	24.00
17-12	7.5395	51.4	46.3	1470.75	24.00
18-12	6.4801	47.8	43.4	1473.40	24.00
Итого	284.5802	60.1'	53.5'	42638.16	668.98

$$T_{\text{отч.пер.}} = T_{\text{нар}} + T_{\text{мин}} + T_{\text{макс}} + T_{\Delta t < \text{мин}} + T_{\text{эл.пит}} + T_{\text{проч.ав.}}$$

$$672.004 = 668.984 + 2.334 + 0.004 + 0.654 + 4.774 + 0.004$$

Расшифровка ошибок:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (X) обрыв датчика
- (T) delta\_t < min
- (R) перезапуск
- (C) коррекц. часов
- (#) электропитание

T/C Корпус 2 нарастающим итогом	Отеп [Гкал]	Впод [тонн]	Тнар [час]
19-12-23 00:00	8635.9923	1770043.58	27642.66
21-11-23 00:00	8351.4121	1727405.42	26973.68
Итого	284.5802	42638.16	668.98

Тобщ = 672.004

Обновление 2.49 27-11-18 194 HC-M-2.49 / HC-A-2.48 0=01(H1-H2)

19-12-23 Подпись