

**РЕСТРИЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА ОЗ №621 №...**

Название потребителя
Адрес потребителя
Ответственное лицо

ОО "УК-Сибтрансгазмашхолдинг"
Группа 929

Телефон

Вычислитель TC-400-0-4-2
Отчетное число месяца 24

Сер.ном. 153085

Отчетное время 00:00

Расход под 0.240..60.000 м3/ч Ду 80 мм
Расход обр 0.240..60.000 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Отеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Бпод-Бобр [тонн]	Тнар [час]
21-03	6.94335	61.2	54.2	995.786	992.940	0.000	2.846
22-03	6.31626	58.4	52.0	998.771	995.872	0.000	2.899
23-03	6.75030	60.5	53.8	1005.881	1002.950	0.000	2.931
24-03	6.49845	59.5	53.0	1006.688	1003.740	0.000	2.948
25-03	T. 5.45566	55.5	50.0	1002.699	999.646	0.000	3.053
26-03	5.00600	52.8	47.9	1008.391	1005.296	0.000	3.095
27-03	4.90769	52.7	47.8	1006.249	1002.975	0.000	3.274
28-03	T 4.75557	52.8	47.5	889.466	886.343	0.000	3.123
29-03	4.32139	52.8	44.8	539.941	538.160	0.000	1.781
30-03	4.30169	52.7	44.7	536.554	534.815	0.000	1.739
31-03	4.40658	52.4	44.4	549.164	547.371	0.000	1.793
01-04	4.47355	52.7	44.7	561.059	559.249	0.000	1.810
02-04	4.88200	52.7	46.8	836.778	833.940	0.000	2.838
03-04	4.88904	51.9	47.0	1010.742	1007.205	0.000	3.537
04-04	4.76552	51.4	46.6	1010.590	1007.048	0.000	3.542
05-04	4.54414	50.4	45.9	1007.427	1003.885	0.000	3.542
06-04	4.58197	51.1	46.6	1006.833	1003.323	0.000	3.510
07-04	T 4.14196	48.8	44.7	1002.059	998.496	0.000	3.563
08-04	4.59651	50.5	45.9	1003.719	1000.212	0.000	3.507
09-04	4.70003	51.3	46.6	1007.681	1004.218	0.000	3.463
10-04	4.68596	52.0	47.4	1006.861	1003.367	0.000	3.494
11-04	4.38029	51.8	47.5	1006.572	1003.038	0.000	3.534
12-04	3.79955	49.1	45.3	992.908	989.385	0.000	3.523
13-04	3.45423	48.5	45.0	990.666	987.232	0.000	3.434
14-04	3.16506	47.8	44.6	993.841	990.295	0.000	3.546
15-04	T 2.74768	45.8	43.1	983.698	980.271	0.000	3.427
16-04	2.55407	44.1	41.5	1002.964	999.615	0.000	3.349
17-04	2.57674	44.3	41.7	1003.701	1000.309	0.000	3.392
18-04	2.84226	46.0	43.1	999.946	996.604	0.000	3.342
19-04	T 2.94605	46.9	43.9	986.905	983.581	0.000	3.324
20-04	3.31380	48.5	45.2	989.514	986.241	0.000	3.273
Итого	137.70335	51.4'	46.6'	28944.054	28847.622'	96.432	743.24

$$\text{Точ.пер.} = \text{Тнар} + \text{Tmin} + \text{Tmax} + T_{\Delta t_t\leq min} + \text{Tэл.пит} + \text{Проч.ав},$$

$$744.004 = 743.244 + 0.004 + 0.004 + 0.764 + 0.004 + 0.004$$

Т/С Отопл.+Вент нарастанием итогом	Отеп [Гкал]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Тнар [час]
21-04-21 00:00	7224.15010	901486.954	899685.002	28049.62
21-03-21 00:00	7086.44675	872542.900	870837.380	27306.38
Итого	137.70335	28944.054	28847.622'	743.24

Тобщ = 744.004

Обновление 2.53 17-11-15 104 HC-M-2.49 / HC-A-2.48 0=01(H1-H2)

21-04-21 Подпись

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание