

**МЕЖОТЧЕТНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 04 мес 21 г.**

Название потребителя ООО ПК-Стройпромавтомаши
 Адрес потребителя ул. Фрунзе 29 Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-400-0-4-2 Сер.ном. 153085 Расход под 0,240,60,000 м³/ч Ду 80 мм
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00 Расход обр 0,240,60,000 м³/ч Ду 80 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Бпод-Бобр [тонн]	Tнар [час]
21-04	3.67320	50.2	46.4	990.354	987.135	0.000	3.219
22-04	3.45917	49.1	45.6	996.622	993.432	0.000	3.190
23-04	3.22470	47.4	44.2	1002.839	999.640	0.000	3.199
24-04	3.70091	49.7	45.9	1000.759	997.459	0.000	3.300
25-04	3.55237	47.9	44.3	994.260	990.978	0.000	3.282
26-04	3.53607	47.9	44.3	994.106	990.817	0.000	3.289
27-04	3.85589	49.4	45.5	992.959	989.791	0.000	3.166
28-04	4.00437	50.4	46.3	993.680	990.591	0.000	3.089
29-04	3.74684	48.8	45.0	991.145	988.103	0.000	3.042
30-04	T 3.64485	48.7	45.0	979.044	976.049	0.000	2.995
01-05	2.89598	45.3	42.3	986.109	983.055	0.000	3.054
02-05	2.67210	43.5	40.8	994.937	991.869	0.000	3.068
03-05	2.98077	45.6	42.7	1001.544	998.420	0.000	3.124
04-05	2.92285	44.9	42.0	1001.698	998.620	0.000	3.078
05-05	T 2.83420	44.3	41.5	1006.894	1003.777	0.000	3.117
06-05	3.03518	45.8	42.8	1021.942	1018.728	0.000	3.214
07-05	3.06594	46.2	43.2	1021.273	1018.027	0.000	3.246
08-05	3.08782	46.2	43.1	1023.240	1019.963	0.000	3.277
09-05	3.10527	45.8	42.8	1023.883	1020.792	0.000	3.091
10-05	3.00494	45.8	42.9	1023.403	1020.374	0.000	3.029
11-05	T 2.82319	45.6	42.8	1007.710	1004.678	0.000	3.032
12-05	T 0.68635	44.0	41.4 <	266.209 <	265.353	0.000	0.856
13-05	-	24.7	24.8 <	- <	-	-	0.00
14-05	-	23.9	24.0 <	- <	-	-	0.00
15-05	-	24.2	24.4 <	- <	-	-	0.00
16-05	-	23.8	24.0 <	- <	-	-	0.00
17-05	-	23.8	24.0 <	- <	-	-	0.00
18-05	T -	24.7	25.2 <	- <	-	-	0.00
19-05	-	25.0	25.6 <	- <	-	-	0.00
20-05	-	24.8	25.1 <	- <	-	-	0.00
Итого	69.51296	47.1'	43.8'	21314.610	21247.651'	66.959	510.39

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tmax + Tdelta_тсмин + Tэл.плт + Tпроч.ав.
 720.00ч = 510.39ч + 205.23ч + 0.00ч + 3.35ч + 1.00ч + 0.03ч

T/C Отопл.+Вент нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Tнар [час]
21-05-21 00:00	7293.66306	922801.564	920932.653	28560.01
21-04-21 00:00	7224.15010	901486.954	899685.002	28049.62
Итого	69.51296	21314.610	21247.651'	510.39

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Табл = 720.00ч

21-05-21 Подпись 