

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 01 мес 21 г.**

Название потребителя ООО и СК «СТН» Абонент _____
 Адрес потребителя Махаджирское шоссе д/1 Телефон _____
 Ответственное лицо Корн А

Вычислитель TC-300-0-6-3-E2 Сер.ном. 151581 Расход под 0.40, 100.00 м3/ч Ду 80 мм
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобг [°C]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-01	12.1087	62.3	54.9	1628.18	R 24.00
22-01	10.3125	57.6	51.5	1689.36	24.00
23-01	8.3269	52.2	47.4	1747.67	24.00
24-01	7.7667	50.7	46.2	1743.81	24.00
25-01	7.0561	48.7	44.5	1715.03	24.00
26-01	7.4966	50.5	46.0	1658.87	24.00
27-01	7.1855	49.6	45.3	1661.97	24.00
28-01	7.6269	51.3	46.7	1655.53	24.00
29-01	7.4189	50.9	46.4	1660.88	24.00
30-01	9.1059	56.0	50.5	1656.90	24.00
31-01	9.2887	56.9	51.3	1657.99	24.00
01-02	8.8954	55.4	50.0	1655.77	24.00
02-02	10.4325	59.4	53.1	1647.91	24.00
03-02	10.5152	60.2	53.7	1634.74	24.00
04-02	9.3421	56.7	51.0	1639.85	24.00
05-02	10.6860	60.4	53.9	1634.31	24.00
06-02	10.1607	57.3	51.1	1641.91	24.00
07-02	11.9491	62.3	55.0	1636.46	24.00
08-02	11.8511	61.7	54.5	1643.69	24.00
09-02	11.5814	60.4	53.4	1640.18	24.00
10-02	11.6040	60.8	53.7	1642.58	24.00
11-02	11.2168	59.2	52.3	1634.36	24.00
12-02	11.6611	60.2	53.1	1639.68	24.00
13-02	11.6336	60.3	53.2	1634.45	24.00
14-02	11.4066	59.5	52.5	1640.69	24.00
15-02	11.5727	59.5	52.4	1634.94	24.00
16-02	T 11.9368	60.7	53.3	1607.07	23.52
17-02	11.4771	59.7	52.7	1631.76	24.00
18-02	11.9533	60.9	53.6	1636.67	24.00
19-02	12.2174	61.9	54.4	1629.72	24.00
20-02	11.4093	60.0	53.0	1636.13	24.00
Итого	317.1956	57.5'	51.2'	51219.06	743.52

Totч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Tэл.пит + Tпроч.ав.
 744.00ч = 743.52ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.47ч + 0.00ч + 0.01ч

T/C Корпус 2 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-02-21 00:00	4436.1715	834172.96	13891.63
21-01-21 00:00	4118.9759	782953.90	13148.11
Итого	317.1956	51219.06	743.52

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тотэм = 744.00ч

Обновление 2.49 27-11-18 19ч HC-M-2.49 / HC-A-2.48 0=61(H1-H2)

21-02-21. Подпись

