

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 04 мес 21 г.

Название потребителя  
Адрес потребителя  
Ответственное лицо

ООО "УК-СПА"  
Находкинское шоссе д/1

Абонент  
Телефон

Расход под 0.40..100.00 м3/ч Ду 80 мм

Вычислитель ТС-300-0-6-3-E2 Сер.ном. 151581  
Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Дата	Т	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Tнар [час]
21-04	T	4.5733	45.9	42.9	1516.72	23.26
22-04	T	3.3502	41.5	39.2	1427.61	21.93
23-04	T	2.8530	40.6	38.4	1258.10	19.22
24-04		4.3087	43.5	40.7	1575.30	24.00
25-04		4.9125	45.9	42.8	1583.32	24.00
26-04	T	4.4779	44.2	41.3	1537.23	23.30
27-04		5.1195	46.0	42.8	1587.67	24.00
28-04	T	4.6533	44.9	41.8	1495.82	22.60
29-04	T	4.0511	42.7	40.0	1497.44	22.63
30-04	T	3.4454	40.6	38.2	1463.02	22.19
01-05	T	3.1904	40.6	38.2	1332.47	20.18
02-05	T	2.8487	41.6	39.0	1092.11	16.62
03-05	T	2.7855	40.7	38.3	1188.40	18.10
04-05	T	3.8242	42.9	40.2	1407.34	21.42
05-05	T	3.0114	42.8	40.1	1097.29	16.62
06-05	T	2.1483	40.4	37.9	859.27	13.07
07-05	T	2.5624	41.6	38.9	973.22	14.78
08-05	T	2.5904	40.7	38.2	1053.61	16.07
09-05	T	3.2362	41.9	39.2	1234.78	18.79
10-05	T	2.7820	42.0	39.4	1064.86	16.27
11-05	T	2.1003	41.0	38.4	836.96	12.79
12-05	T	0.5126	40.4	38.1 <	217.59	3.36
13-05		-	26.7	27.8 <	-	0.00
14-05	T	-	25.6	26.2 <	-	0.00
15-05		-	24.8	25.0 <	-	0.00
16-05		-	24.4	24.8 <	-	0.00
17-05		-	24.0	24.3 <	-	0.00
18-05	T	-	23.3	23.9 <	-	# 0.00
19-05		-	23.7	24.4 <	-	0.00
20-05		-	24.7	25.3 <	-	0.00
Итого		73.3373	42.7'	40.0'	27300.13	415.20

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta\_tмин + Тэл.пит + Тпроч.ав.  
720.00ч = 415.20ч + 208.40ч + 0.00ч + 96.30ч + 0.00ч + 0.02ч

T/C Корпус 2 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Tнар [час]
21-05-21 00:00	4907.8884	952385.69	15610.46
21-04-21 00:00	4834.5511	925085.56	15195.26
Итого	73.3373	27300.13	415.20

Расшифровка ошибок:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(X) обрыв датчика  
(T) delta\_t < min  
(R) перезапуск  
(C) коррекц. часов  
(#) электропитание

Табл = 720.00ч

Обновление 2.49 27-11-18 19ч НС-М-2.49 / НС-А-2.48 0=61(Н1-Н2)

21-05-21 Подпись