

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес. 21 г.**

Название потребителя ООО и УК "СГА" Абонент \_\_\_\_\_  
 Адрес потребителя Нахлебническое шоссе д.1. Телефон \_\_\_\_\_  
 Ответственное лицо Сидорова А

Вычислитель ТС-200-0-4-2-E2 Сер.ном. 151583 Расход под 0.160..40.000 м3/ч Ду 80 мм  
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-02	0.97187	59.0	49.7	104.442	24.00
22-02	0.98894	60.2	50.8	104.600	24.00
23-02	1.05598	61.5	51.3	103.655	24.00
24-02	1.00098	62.6	52.9	104.012	24.00
25-02	0.67957	55.8	49.3	104.572	24.00
26-02	T 0.52806	45.9	40.9	105.361	23.99
27-02	0.58840	48.4	42.8	104.221	24.00
28-02	0.60486	50.0	44.2	104.863	24.00
01-03	T 0.58837	49.9	44.1	102.258	23.50
02-03	0.56689	47.6	42.2	105.160	24.00
03-03	T 0.61099	51.2	45.4	104.331	23.96
04-03	0.59572	50.0	44.3	105.042	24.00
05-03	0.71194	55.9	49.0	103.970	24.00
06-03	0.72320	57.5	50.6	104.411	24.00
07-03	0.73492	58.0	50.9	103.709	24.00
08-03	0.73382	58.3	51.3	104.294	24.00
09-03	T 0.71725	57.6	50.7	103.036	23.78
10-03	T 0.73592	56.7	49.3	100.012	22.99
11-03	T 0.74291	56.8	49.6	103.026	23.87
12-03	T 0.76349	58.4	51.1	103.803	23.98
13-03	0.75912	57.8	50.5	103.495	24.00
14-03	0.67833	52.5	46.0	104.976	24.00
15-03	0.62189	48.5	42.6	104.379	24.00
16-03	0.63736	48.8	42.7	104.604	24.00
17-03	T 0.52460	49.9	44.8	103.031	23.80
18-03	T 0.28078	51.0	46.8 <	67.079	15.45
19-03	-	43.9	37.5 <	-	0.00
20-03	-	44.8	35.4 <	-	0.00
Итого	18.14616	54.3'	47.5'	2666.342	613.32

$T_{\text{отч.пер.}} = T_{\text{нар}} + T_{\text{мин}} + T_{\text{макс}} + T_{\text{delta\_t\_смин}} + T_{\text{эл.пит}} + T_{\text{проч.ав.}}$   
 $672.00ч = 613.32ч + 55.69ч + 0.00ч + 2.99ч + 0.00ч + 0.01ч$

T/C Автостоян.1 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-03-21 00:00	975.23872	124183.296	8419.68
21-02-21 00:00	957.09256	121516.954	7806.36
Итого	18.14616	2666.342	613.32

- Расшифровка ошибок:
- (<) параметр < min
  - (>) параметр > max
  - (X) обрыв датчика
  - (T) delta\_t < min
  - (R) перезапуск
  - (C) коррекц. часов
  - (#) электропитание

Tотем = 672.00ч

22-03-21 Подпись 