

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА ОГНЬ ВС 23 Г.

Название потребителя
Адрес потребителя
Ответственное лицо

ООО УК - Североуральсктеплосеть
Фрунзе д 29

Абонент

Телефон

Вычислитель TC-400-0-4-2

Сер.нам. 153085

Расход под 0,240..60.000 м3/ч Ду 80 мм
Расход обр 0,240..60.000 м3/ч Ду 80 мм

Отчетное число месяца 24

Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Бпод-Бобр [тонн]	Тнар [час]
21-09	-	24,1	24,1	<	-	<	-
22-09	-	24,3	24,5	<	-	<	-
23-09	-	24,6	24,8	<	-	<	-
24-09	-	25,1	25,3	<	-	<	-
25-09	-	24,9	24,9	<	-	<	-
26-09	-	23,1	22,9	<	-	<	-
27-09	-	22,5	22,3	<	-	<	-
28-09	-	22,6	22,5	<	-	<	-
29-09	-	23,2	23,2	<	-	<	-
30-09	-	23,2	23,1	<	-	<	# 0,00
01-10	-	23,4	23,1	<	-	<	-
02-10	-	22,4	22,1	<	-	<	-
03-10	-	22,0	21,7	<	-	<	-
04-10	T 1.42595	45,8	42,1	< 391.157	< 390.687	0,000	0,470 8,63
05-10	3.62842	47,5	44,1	1096.016	1095.201	0,000	0,815 24,00
06-10	T 2.88643	45,1	42,1	960.044	959.446	-0,015	0,613 21,59
07-10	T 3.43259	45,9	42,6	1010.705	1009.966	0,000	0,739 23,78
08-10	3.62499	46,4	42,8	1002.330	1001.536	0,000	0,794 24,00
09-10	4.02617	47,7	43,7	1000.195	999.409	0,000	0,788 24,00
10-10	4.26537	48,3	44,0	1001.888	1001.026	0,000	0,862 24,00
11-10	4.08737	47,4	43,4	1003.612	1002.756	0,000	0,856 24,00
12-10	3.84300	46,8	42,9	1001.359	1000.470	0,000	0,889 24,00
13-10	3.88072	47,4	43,5	999.161	998.235	0,000	0,926 24,00
14-10	3.95198	47,6	43,6	999.744	998.682	0,000	1,062 24,00
15-10	3.87299	48,0	44,1	996.007	994.742	0,000	1,265 24,00
16-10	3.87906	47,9	44,0	995.951	994.560	0,000	1,391 24,00
17-10	3.98935	47,5	43,5	997.878	996.420	0,000	1,458 24,00
18-10	4.22993	48,4	44,1	997.200	995.731	0,000	1,469 24,00
19-10	4.22814	48,6	44,4	994.277	992.835	0,000	1,442 24,00
20-10	4.19485	48,2	44,0	994.237	992.807	0,000	1,430 24,00
Итого	63.44731	47,4	43,6	16441.761	16424.509'	-0,015	17.267 390.00

$$T_{\text{отч.пер.}} = T_{\text{нар}} + T_{\text{мин}} + T_{\text{макс}} + T_{\text{delta_t} < \text{мин}} + T_{\text{эл.пит}} + T_{\text{проч.ав.}}$$

$$720,004 = 390,004 + 326,774 + 0,004 + 3,194 + 0,004 + 0,044$$

T/C Отопл.+Вент нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Бпод [тонн]	Бобр [тонн]	Тнар [час]
21-10-23 00:00	10342.73690	1397162,690	1394561,700	40434,67
21-09-23 00:00	10279.28959	1380720,929	1378137,191	40044,67
Итого	63.44731	16441.761	16424.509'	390.00

Табл = 720,004

Обновление 2.53 17-11-15 104



HC-M-2.49 / HC-A-2.48 0=61(H1-H2)

- Расшифровка ошибок:
- (<) параметр < min
 - (>) параметр > max
 - (X) обрыв датчика
 - (T) delta_t < min
 - (R) перезапуск
 - (C) коррекц. часов
 - (#) электропитание

24-10-23 Подпись