

АДРЕС: Чехова г/п/а
 ОРГАНИЗАЦИЯ: _____ НОМЕР АБОНЕНТА: 000 УК - Энергоснабжающая
 ТИП ТСЧ: МАГИКА НОМЕР ТСЧ: ЕТ905047

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 1 Тепло. Закрытая 2 канальная
 за период с 21/09/23 по 20/10/23

ДАТА	ЭНЕРГИЯ		МАССА		ТЕМПЕРАТУРА				ДАВЛЕНИЕ		НАРАБ	Утечка	Подмес	КОД ОШИБКИ
	Е, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, град.С	t2, град.С	dt, град.С	tхв, град.С	P1, атм.	P2, атм.	Тр, час	М1-М2 тонн	М2-М1 тонн		
21/09	0.000	0.000	0.000	26.01	24.75	1.26	--	--	--	24.00	0.000	0.000	-	
22/09	0.000	0.000	0.000	26.15	24.87	1.27	--	--	--	24.00	0.000	0.000	-	
23/09	0.000	0.000	0.000	26.19	24.95	1.24	--	--	--	24.00	0.000	0.000	-	
24/09	0.000	0.000	0.000	26.36	25.01	1.34	--	--	--	24.00	0.000	0.000	-	
25/09	0.000	0.000	0.000	26.44	25.06	1.38	--	--	--	24.00	0.000	0.000	-	
26/09	0.000	0.000	0.000	26.15	24.93	1.21	--	--	--	24.00	0.000	0.000	-	
27/09	0.000	0.000	0.000	25.74	24.68	1.06	--	--	--	24.00	0.000	0.000	-	
28/09	0.000	0.000	0.000	25.89	24.77	1.12	--	--	--	24.00	0.000	0.000	-	
29/09	0.000	0.000	0.000	25.87	24.75	1.12	--	--	--	24.00	0.000	0.000	-	
30/09	0.000	0.000	0.000	25.70	24.63	1.07	--	--	--	24.00	0.000	0.000	-	
01/10	0.000	0.000	0.000	25.97	24.74	1.23	--	--	--	24.00	0.000	0.000	-	
02/10	0.000	0.000	0.000	25.64	24.49	1.16	--	--	--	24.00	0.000	0.000	-	
03/10	0.000	0.000	0.000	25.65	24.50	1.14	--	--	--	24.00	0.000	0.000	-	
04/10	0.351	199.273	199.239	32.74	31.41	1.32	--	--	--	23.82	0.033	0.000	3	
05/10	0.917	545.684	545.595	47.70	46.01	1.68	--	--	--	24.00	0.092	0.003	-	
06/10	0.745	474.622	474.571	44.80	43.24	1.55	--	--	--	23.72	0.053	0.003	3	
07/10	0.809	392.883	392.858	46.14	44.08	2.05	--	--	--	23.92	0.026	0.001	3	
08/10	0.852	359.511	359.464	46.60	44.23	2.37	--	--	--	24.00	0.046	0.000	-	
09/10	0.919	343.537	343.505	47.88	45.19	2.68	--	--	--	24.00	0.032	0.001	-	
10/10	0.946	339.295	339.279	48.55	45.75	2.80	--	--	--	24.00	0.016	0.000	-	
11/10	0.908	339.510	339.510	47.70	45.02	2.68	--	--	--	24.00	0.005	0.005	-	
12/10	0.850	335.727	335.814	46.97	44.43	2.54	--	--	--	23.95	0.073	0.159	8	
13/10	0.838	334.232	334.094	47.55	45.03	2.51	--	--	--	24.00	0.137	0.000	-	
14/10	0.841	331.184	331.021	47.81	45.26	2.54	--	--	--	24.00	0.163	0.000	-	
15/10	0.813	333.194	333.028	48.24	45.79	2.44	--	--	--	24.00	0.165	0.000	-	
16/10	0.823	332.918	332.763	48.10	45.62	2.48	--	--	--	24.00	0.154	0.000	-	
17/10	0.849	330.969	330.837	47.74	45.16	2.58	--	--	--	24.00	0.132	0.000	-	
18/10	0.888	331.293	331.134	48.61	45.93	2.69	--	--	--	24.00	0.159	0.000	-	
19/10	0.894	329.503	329.336	48.89	46.17	2.72	--	--	--	24.00	0.167	0.000	-	
20/10	0.883	327.531	327.384	48.45	45.75	2.71	--	--	--	24.00	0.147	0.000	-	
Итого:	14.125	5980.864	5979.431	37.74	35.87	1.86	--	--	--	719.40	1.604	0.171		


	норма	G<Gmin	G>Gmax	dt<min	неиспр.	итого
Т	719.40	0.00	0.00	0.55	0.05	720.00
Красч.	14.125					

Дата распечатки: 24/10/23 11:29
 Настройки ТСЧ: min(t1-t2)=0.5 град.С

ПОКАЗАНИЯ ИНТЕГРАТОРОВ

	ДАТА	ЭНЕРГИЯ Е, Гкал	МАССА		НАРАБОТКА Тр, час
			М1, т	М2, т	
Начало периода	21/09	3197.217	614332.386	615156.980	104963.1
Конец периода	20/10	3211.343	620313.254	621136.417	105682.5
РАЗНОСТЬ:		14.125	5980.869	5979.437	719.400

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
АБОНЕНТА:



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ: