

P-23

ИТЕРАМИ ТРОИКОМ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОСЧЕТЕЛЯ ЗА 09 мес 23 г.

Название потребителя  
Адрес потребителя  
Ответственное лицо

000 УК-Сфераавтоматика  
Юнковой Радумная д. 63

Абонент  $V_{\text{вс}} = 672 \text{ м}^3$   
Телефон *елу*

Вычислитель TC-201-0-2-1-T Сер.ном. 131330  
Отчетное число месяца 1 Отчетное время 00:00

Расход под 0.128, 32.000 м3/ч Ду 80 мм  
Расход обр 0.128, 32.000 м3/ч Ду 80 мм  
Расход п дотор 10.000 л/мин Ду 25 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	Тнар [час]
21-09	2.64152	72.1	58.7	196.956	196.294	0.00	0.000	24.00
22-09	2.63990	71.8	58.9	204.889	204.186	0.00	0.000	24.00
23-09	2.74804	71.9	58.6	206.203	205.500	0.00	0.000	24.00
24-09	2.78819	71.9	58.4	206.654	205.954	0.00	0.000	24.00
25-09	2.61764	71.6	58.9	205.728	205.030	0.00	0.000	24.00
26-09	2.66322	71.4	58.8	210.692	209.984	0.00	0.000	24.00
27-09	2.55357	71.0	59.1	214.863	214.151	0.00	0.000	24.00
28-09	2.51663	71.4	59.1	204.119	203.490	0.00	0.000	24.00
29-09	2.62355	71.1	59.0	216.469	215.810	0.00	0.000	24.00
30-09	2.70967	71.2	58.5 <	212.997	212.361	0.00	0.000	24.00
01-10	2.80245	71.5	58.4	213.207	212.575	0.00	0.000	24.00
02-10	1.85010	70.0	57.6 <	147.995 <	147.377	0.00	0.000	24.00
03-10	2.76317	71.5	58.5	213.169	212.591	0.00	0.000	18.36
04-10	2.80153	72.3	58.4	201.714	201.138	0.00	0.000	24.00
05-10	4.55741	71.6	54.0	258.879	257.857	0.00	0.000	24.00
06-10	5.89731	73.4	53.3	293.365	292.200	0.61	0.000	24.00
07-10	7.49773	75.9	48.8	276.547	275.551	0.05	0.000	24.00
08-10	7.64446	76.6	48.2	269.772	268.832	0.00	0.000	24.00
09-10	8.31920	77.3	49.7	301.359	300.325	0.00	0.000	24.00
10-10	9.79083	78.3	52.3	376.543	375.234	0.07	0.000	24.00
11-10	8.49819	78.6	50.4	301.367	300.354	0.00	0.000	24.00
12-10	7.15159	78.3	47.6 <	232.578 <	231.682	0.13	0.000	24.00
13-10	6.96717	77.0	48.0	240.856	239.770	0.01	0.000	23.94
14-10	7.06435	76.8	47.9	244.596	243.496	0.00	0.000	24.00
15-10	6.92029	75.6	48.2	252.342	251.218	0.05	0.000	24.00
16-10	6.72677	76.1	48.6	245.274	244.196	0.00	0.000	24.00
17-10	7.46131	76.4	49.2	274.339	273.136	0.00	0.000	24.00
18-10	7.69420	76.5	50.3	293.784	292.490	0.11	0.000	24.00
19-10	7.55192	76.6	53.3	324.217	322.771	0.00	0.000	24.00
20-10	7.63482	76.5	53.3	329.154	327.701	0.01	0.000	24.00
Итого	154.09673	74.6'	53.6'	7370.627	7343.254'	1.09	27.373	714.30

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta\_тмин + Тэл.пит + Тпроч.ав.  
 $720.00ч = 714.30ч + 5.35ч + 0.00ч + 0.23ч + 0.62ч + 0.00ч$

Т/С Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Тнар [час]
21-10-23 00:00	22562.00244	722305.997	720615.497	103.35	82146.64
21-09-23 00:00	22407.90571	714935.370	713272.243	102.26	81432.34
Итого	154.09673	7370.627	7343.254'	1.09	714.30

Расшифровка ошибок:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (X) обрыв датчика  
 (T) delta\_t < min  
 (R) перезапуск  
 (C) коррекц. часов  
 (#) электропитание

Табл = 720.00ч

Обновление 2.49 05-09-22 16ч ✓ ИС-М-2.49 / ИС-А-2.48 В=61(И1-И2)

23-10-23 Подпись 