

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 09 мес 23 г.

Название потребителя УК "Стройпромавтоматика"

Адрес потребителя Ракитня ул. 1, 2

Ответственное лицо Витеранов Корн А

Абонент Отопление 1

Телефон _____

Расход под 0.160.. 40.000 м3/ч Ду 80 мм

Вычислитель ТС-200-0-4-2

Сер.ном. 140938

Отчетное число месяца 21

Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21.09	0.00000	24.2	22.2 <	0.000	0.00
22.09	0.00000	24.5	22.5 <	0.000	0.00
23.09	0.00000	24.9	22.5 <	0.000	0.00
24.09	0.00000	24.9	22.7 <	0.000	0.00
25.09	0.00000	24.9	22.7 <	0.000	0.00
26.09	T 0.00000	24.4	22.5 <	0.000	0.00
27.09	T 0.00000	24.0	22.3 <	0.000	0.00
28.09	0.00000	23.8	22.2 <	0.000	0.00
29.09	0.00000	24.0	22.3 <	0.000	0.00
30.09	0.00001	23.9	22.3 <	0.006 #	0.00
01.10	0.00000	23.9	22.3 <	0.000	0.00
02.10	0.00000	23.5	22.0 <	0.000	0.00
03.10	0.00000	23.6	21.9 <	0.000	0.00
04.10	T 0.79100	38.5	34.7 <	197.431	6.75
05.10	2.60541	40.9	37.3	710.469	24.00
06.10	T 2.85203	42.5	38.6	717.865	23.99
07.10	3.66953	46.9	41.7	709.535	24.00
08.10	3.86808	46.4	41.1	724.185	24.00
09.10	4.43893	49.5	43.2	705.219	24.00
10.10	4.92527	51.2	44.3	709.392	24.00
11.10	4.58985	49.8	43.3	698.646	24.00
12.10	T 3.45076	44.2	39.3	707.516	23.96
13.10	3.12241	42.7	38.3	696.958	24.00
14.10	3.29141	43.8	39.1	707.048	24.00
15.10	2.93173	42.3	38.1	696.518	24.00
16.10	2.90795	42.1	37.9	702.505	24.00
17.10	T 3.74503	> 47.4	> 41.3 <	608.614 #	21.24
18.10	3.88338	46.6	41.0	699.389	24.00
19.10	3.52448	44.7	39.7	700.481	24.00
20.10	3.64650	44.9	39.7	700.584	24.00
Итого	58.24376	44.7'	39.6'	11392.361	387.94

Точ.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Tэл.пит + Tпроч.ав.
720.00ч = 387.94ч + 329.12ч + 0.00ч + 1.39ч + 1.36ч + 0.19ч

Т/С Отопление 1 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-10-23 00:00	10989.98498	1269637.193	41351.50
21-09-23 00:00	10931.74122	1258244.832	40963.56
Итого	58.24376	11392.361	387.94

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитание

Тобщ = 720.00ч

Обновление 2.49 16-06-14 16ч

НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1(Н1-Н2)

24.10.23 Подпись 