

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 09 мес 23 г.

Название потребителя УК Стройпромавтоматика Абонент Отопление 2
 Адрес потребителя Ракитня к.Д.2 Телефон _____
 Ответственное лицо Петуанов Ксенья Л

Вычислитель ТС-200-0-4-2 Сер.ном. 140938 Расход под 0.160.. 40.000 м3/ч Ду 80 мм
 Отчетное число месяца 21 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21.09	0.00000	24.0	25.0	< 0.000	0.00
22.09	0.00000	24.3	25.4	< 0.000	0.00
23.09	0.00000	24.7	25.4	< 0.000	0.00
24.09	0.00000	24.7	25.6	< 0.000	0.00
25.09	0.00000	24.7	25.7	< 0.000	0.00
26.09	0.00000	24.2	24.9	< 0.000	0.00
27.09	0.00000	23.8	24.6	< 0.000	0.00
28.09	0.00000	23.6	24.7	< 0.000	0.00
29.09	0.00000	23.8	25.0	< 0.000	0.00
30.09	T 0.00000	23.8	25.0	< 0.000	# 0.00
01.10	0.00000	23.7	24.8	< 0.000	0.00
02.10	0.00000	23.4	24.1	< 0.000	0.00
03.10	0.00000	23.5	23.9	< 0.000	0.00
04.10	T 0.80177	38.3	33.9	< 162.687	6.75
05.10	2.61700	41.0	36.6	587.005	24.00
06.10	3.01598	42.6	37.7	604.871	24.00
07.10	3.96955	47.0	40.3	599.172	24.00
08.10	4.12219	46.5	39.7	606.572	24.00
09.10	4.72242	49.6	41.8	607.934	24.00
10.10	5.24202	51.3	42.9	626.105	24.00
11.10	4.88310	49.9	42.0	617.669	24.00
12.10	T 3.74521	44.3	38.3	624.855	23.97
13.10	3.36074	42.8	37.4	616.976	24.00
14.10	3.56099	43.9	38.2	626.860	24.00
15.10	3.17755	42.4	37.3	617.094	24.00
16.10	3.24189	42.2	37.0	628.828	24.00
17.10	T 4.04528	> 47.5	> 40.0	544.947	# 21.37
18.10	4.15808	46.7	40.0	621.798	24.00
19.10	3.80404	44.8	38.7	622.425	24.00
20.10	3.93691	45.0	38.7	623.408	24.00
Итого	62.40472	44.7'	38.6'	9939.206	388.09

Точ.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 720.00ч = 388.09ч + 329.22ч + 0.00ч + 1.25ч + 1.36ч + 0.08ч

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Т/С Отопление 2 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-10-23 00:00	11439.53048	1112175.419	41761.68
21-09-23 00:00	11377.12576	1102236.213	41373.59
Итого	62.40472	9939.206	388.09

Тобщ = 720.00ч
 Обновление 2.49 16-06-14 16ч НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1(H1-H2)

24.10.23 Подпись 