

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОСНОСТИЛЯ ЗА ОГНЬ МЕС 23 Г.**

Название потребителя
Адрес потребителя
Ответственное лицо

ООО НК Сибирьтеплоснабжеке

Абонент _____
Телефон _____

Вычислитель ТС-300-0-6-3-E2 Сер.номер 151581
Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0,40..100,00 м3/ч Ду 100 мм

Дата	Откл [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Бпод [тонн]	Тнар [час]
21-09	-	21.2	21.5	<	- 0.00
22-09	-	21.5	21.7	<	- 0.00
23-09	-	21.7	21.8	<	- 0.00
24-09	-	21.8	22.0	<	- 0.00
25-09	-	22.0	22.3	<	- 0.00
26-09	-	22.0	22.0	<	- 0.00
27-09	-	21.6	21.7	<	- 0.00
28-09	-	21.5	21.5	<	- 0.00
29-09	-	21.4	21.6	<	- 0.00
30-09	T	21.4	21.7	<	- # 0.00
01-10	-	21.4	21.6	<	- 0.00
02-10	-	20.9	21.2	<	- 0.00
03-10	-	20.5	20.8	<	- 0.00
04-10	-	20.3	20.8	<	- 0.00
05-10	T 12.0652	58.5	48.3	< 1183.96	15.58
06-10	18.5363	61.6	51.5	1833.50	24.00
07-10	19.0274	62.5	52.1	1824.54	24.00
08-10	18.8589	63.0	52.7	1827.62	24.00
09-10	18.5816	62.6	52.4	1819.65	24.00
10-10	T 14.6606	55.6	47.3	1774.19	23.53
11-10	T 10.0430	44.9	39.3	1792.03	23.71
12-10	T 9.4841	43.5	38.3	1831.23	23.61
13-10	9.1892	43.0	38.1	1850.94	24.00
14-10	T 7.9206	42.9	37.7	< 1527.17	20.32
15-10	9.5141	43.9	38.7	1857.15	24.00
16-10	10.1728	44.8	39.3	1858.65	24.00
17-10	12.0728	47.7	41.2	1859.65	24.00
18-10	12.3547	48.7	42.1	1858.09	24.00
19-10	11.5479	47.2	41.0	1859.63	24.00
20-10	12.4948	48.8	42.0	1858.72	24.00
Итого	206.5240	51.1'	43.9'	28416.72	370.75

$$T_{\text{отч.пер.}} = T_{\text{нар}} + T_{\text{мин}} + T_{\text{макс}} + T_{\Delta t < \text{мин}} + T_{\text{эл.пит}} + T_{\text{проч.ав.}}$$

$$720.004 = 370.754 + 344.194 + 0.004 + 4.814 + 2.514 + 0.004$$

T/C Корпус 3 нарастающим итогом	Откл [Гкал]	Бпод [тонн]	Тнар [час]
21-10-23 00:00	20321.0275	2366980.40	32827.56
21-09-23 00:00	20114.5035	2338563.68	32456.81
Итого	206.5240	28416.72	370.75

Табш = 720.004

Обновление 2.49 27-11-18 194 НС-М-2.49 / НС-А-2.48 0=61(H1-H2)

23-10-23 Подпись