

АДРЕС: Промышля д.б. ПУМЕР АБОНЕНТА: 000 УК Сибпромашмашине
 ОРГАНИЗАЦИЯ: ПУМЕР ТСЧ: МУ910038
 ТИП ТСЧ: ПАПИКА

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 1 Тепло. Закрытая 2 канальная МП
 за период с 21/01/21 по 20/02/21

ДАТА	ЭНЕРГИЯ E, Гкал	МАССА		ТЕМПЕРАТУРА				ДАВЛЕНИЕ		НАРАБ. Tr, час	Утечка M1-M2 тонн	Поднос M2-M1 тонн	КОД ОШИБКИ
		M1, тонн	M2, тонн	t1, град.С	t2, град.С	dt, град.С	tхв, град.С	P1, атм.	P2, атм.				
21/01	4.652	408.642	411.216	60.55	49.14	11.41	---	---	---	24.00	0.000	2.574	-
22/01	3.233	322.592	324.152	53.23	45.35	7.88	---	---	---	22.05	0.192	1.753	3
23/01	3.717	398.474	400.833	54.86	45.51	9.35	---	---	---	24.00	0.000	2.359	-
24/01	3.452	398.749	401.069	53.69	45.02	8.68	---	---	---	24.00	0.000	2.319	-
25/01	3.239	399.922	402.227	52.34	44.22	8.11	---	---	---	24.00	0.000	2.306	-
26/01	3.256	400.727	403.044	52.62	44.48	8.14	---	---	---	24.00	0.000	2.317	-
27/01	3.164	355.570	357.620	52.50	43.56	8.94	---	---	---	24.00	0.000	2.049	-
28/01	3.182	341.615	343.594	52.92	43.59	9.33	---	---	---	24.00	0.000	1.979	-
29/01	3.052	339.415	341.378	52.10	43.09	9.00	---	---	---	24.00	0.000	1.963	-
30/01	3.145	338.292	340.262	52.35	43.03	9.31	---	---	---	24.00	0.000	1.970	-
31/01	3.243	338.070	340.057	52.84	43.23	9.61	---	---	---	24.00	0.000	1.988	-
01/02	3.325	337.542	339.538	53.21	43.34	9.87	---	---	---	24.00	0.000	1.976	-
02/02	4.104	351.248	353.402	58.36	46.65	11.71	---	---	---	24.00	0.000	2.154	-
03/02	3.999	390.405	392.803	57.55	47.30	10.25	---	---	---	24.00	0.000	2.398	-
04/02	3.547	385.584	387.907	54.41	45.19	9.22	---	---	---	24.00	0.000	2.324	-
05/02	3.452	381.670	383.939	53.04	43.98	9.06	---	---	---	24.00	0.000	2.269	-
06/02	3.705	378.744	381.006	53.82	44.02	9.80	---	---	---	24.00	0.000	2.262	-
07/02	3.385	338.238	340.149	50.02	43.43	6.60	---	---	---	18.05	0.000	1.911	3
08/02	6.444	455.169	457.869	72.17	58.01	14.16	---	---	---	24.00	0.000	2.700	-
09/02	6.238	452.741	455.461	71.40	57.61	13.79	---	---	---	24.00	0.000	2.719	-
10/02	5.959	454.389	457.111	69.94	56.82	13.12	---	---	---	24.00	0.000	2.722	-
11/02	5.971	457.414	460.187	69.86	56.80	13.06	---	---	---	24.00	0.000	2.773	-
12/02	6.204	456.858	459.666	71.12	57.54	13.59	---	---	---	24.00	0.000	2.808	-
13/02	6.110	455.929	458.748	70.74	57.33	13.41	---	---	---	24.00	0.000	2.820	-
14/02	5.974	456.435	459.275	70.28	57.18	13.10	---	---	---	24.00	0.000	2.841	-
15/02	6.193	455.021	457.864	71.48	57.86	13.62	---	---	---	24.00	0.000	2.843	-
16/02	6.244	454.888	457.735	71.59	57.86	13.74	---	---	---	24.00	0.000	2.847	-
17/02	5.649	455.169	457.964	68.43	56.01	12.42	---	---	---	24.00	0.000	2.795	-
18/02	5.845	452.745	455.532	69.41	56.49	12.92	---	---	---	24.00	0.000	2.788	-
19/02	6.044	453.492	456.303	70.68	57.34	13.34	---	---	---	24.00	0.000	2.812	-
20/02	5.698	453.538	456.310	68.86	56.28	12.57	---	---	---	24.00	0.000	2.771	-
Итого:	141.425	12519.28	12594.22	60.85	49.91	10.94	---	---	---	736.10	0.192	75.129	-


21.95

	норма	В<Gmin	В>Gmax	dt<min	неиспр.	итого
T	736.10	0.00	0.00	7.90	0.00	744.00
Брасч.	141.425					

Дата распечатки: 21/02/21 12:08
 Настройки ТСЧ: min(t1-t2)=0.5 град.С

ПОКАЗАНИЯ ИНТЕГРАТОРОВ

	ДАТА	ЭНЕРГИЯ E, Гкал	МАССА M1, т	M2, т	НАРАБОТКА Tr, час
Начало периода	21/01	8095.547	1018347.046	1022612.916	86128.45
Конец периода	20/02	8236.972	1030866.341	1035207.146	86864.55
РАЗНОСТЬ:		141.425	12519.294	12594.230	736.100

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АБОНЕНТА:  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 