

АДРЕС: Троицкая 96 ООО «ЖК-СПА»
 ОРГАНИЗАЦИЯ: _____ КОМПЕТЕНТА: _____
 ТИП ТСЧ: МАГИКА НОМЕР ТСЧ: МТ910068

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 1 Тепло. Закрытая 2 канальная
 за период с 21/02/21 по 20/03/21

мл

ДАТА	ЭНЕРГИЯ Е, Гкал	МАССА		ТЕМПЕРАТУРА				ДАВЛЕНИЕ		НАРБЕ Тр, час	Утечка М1-М2 тонн	Подмес М2-М1 тонн	КОД ОШЕБКИ
		М1, тонн	М2, тонн	t1, град.С	t2, град.С	dt, град.С	tхв, град.С	P1, атм.	P2, атм.				
21/02	5.392	454.083	456.794	67.25	55.36	11.89	---	---	---	24.00	0.000	2.712	-
22/02	5.540	453.232	455.947	68.14	55.91	12.24	---	---	---	24.00	0.000	2.715	-
23/02	6.512	452.066	454.853	73.77	59.36	14.41	---	---	---	24.00	0.000	2.737	-
24/02	6.104	452.736	455.485	71.06	57.56	13.49	---	---	---	24.00	0.000	2.749	-
25/02	4.858	454.078	456.728	63.74	53.02	10.71	---	---	---	24.00	0.000	2.550	-
26/02	3.519	457.236	459.790	55.05	47.34	7.71	---	---	---	24.00	0.000	2.554	-
27/02	3.252	459.288	461.829	53.10	46.00	7.10	---	---	---	24.00	0.000	2.541	-
28/02	3.325	460.115	462.651	53.77	46.52	7.24	---	---	---	24.00	0.000	2.536	-
01/03	3.247	457.754	460.272	53.00	45.90	7.11	---	---	---	24.00	0.000	2.518	-
02/03	3.078	456.489	458.995	52.00	45.24	6.75	---	---	---	24.00	0.000	2.506	-
03/03	3.215	456.777	459.283	52.96	45.91	7.05	---	---	---	24.00	0.000	2.505	-
04/03	3.266	456.021	458.511	53.33	46.15	7.18	---	---	---	24.00	0.000	2.450	-
05/03	3.672	455.820	458.309	56.08	48.01	8.07	---	---	---	24.00	0.000	2.457	-
06/03	4.226	454.961	457.477	59.58	50.28	9.30	---	---	---	24.00	0.000	2.516	-
07/03	4.490	453.882	456.441	61.58	51.66	9.91	---	---	---	24.00	0.000	2.559	-
08/03	4.665	453.620	456.185	62.87	52.57	10.29	---	---	---	24.00	0.000	2.566	-
09/03	5.266	453.605	456.204	66.43	54.81	11.62	---	---	---	24.00	0.000	2.600	-
10/03	6.005	450.848	453.474	71.03	57.70	13.33	---	---	---	24.00	0.000	2.626	-
11/03	6.025	449.529	452.160	71.40	57.99	13.41	---	---	---	24.00	0.000	2.631	-
12/03	5.316	450.555	453.137	67.01	55.20	11.81	---	---	---	24.00	0.000	2.581	-
13/03	4.617	451.029	453.558	62.44	52.19	10.25	---	---	---	24.00	0.000	2.529	-
14/03	3.725	454.059	456.523	56.28	48.05	8.23	---	---	---	24.00	0.000	2.463	-
15/03	3.318	457.726	460.174	53.56	46.10	7.47	---	---	---	24.00	0.000	2.447	-
16/03	3.348	458.079	460.529	53.99	46.66	7.32	---	---	---	24.00	0.000	2.451	-
17/03	3.423	457.845	460.288	54.67	47.18	7.49	---	---	---	24.00	0.000	2.443	-
18/03	3.399	457.189	459.605	54.55	47.10	7.45	---	---	---	24.00	0.000	2.416	-
19/03	3.500	457.634	460.059	55.32	47.66	7.66	---	---	---	24.00	0.000	2.425	-
20/03	3.661	457.500	459.919	56.18	48.17	8.01	---	---	---	24.00	0.000	2.419	-
Итого	119.964	12743.75	12815.18	60.00	50.56	9.44	---	---	---	672.00	0.000	71.424	-

	норма	Б<Bmin	Б>Bmax	dt<min	неиспр.	итого
T	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00
Брасч.	119.964					

Дата распечатки: 22/03/21 15:34
 Настройки ТСЧ: min(t1-t2)=0.5 град.С

ПОКАЗАНИЯ ИНТЕГРАТОРОВ

	ДАТА	ЭНЕРГИЯ Е, Гкал	МАССА М1, т	МАССА М2, т	НАРАБОТКА Тр, час
Начало периода	21/02	8236.972	1030866.341	1035207.146	86864.55
Конец периода	20/03	8356.936	1043610.105	1048022.334	87536.55
РАЗНУСТЬ:		119.964	12743.764	12815.188	672.000

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АБОНЕНТА:  ✓ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ: