

АДРЕС: Прокшина д.6      КОД АБОНЕНТА: 000      «УК - Внутренний котельный»  
 ОРГАНИЗАЦИЯ: \_\_\_\_\_      ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД АБОНЕНТА: \_\_\_\_\_  
 ТИП ТСЧ: ТЭЦ/КА      ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД АБОНЕНТА: МТ9100088

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 1 Тепло. Закрытая 2 канальная  
 за период с 21/04/21 по 20/05/21

*мл*

ДАТА	ЭНЕРГИЯ E, Гкал	МАССА		ТЕМПЕРАТУРА				ДАВЛЕНИЕ		НАРАБ. Tr, час	Утечка M1-M2 тонн	Подпис M2-M1 тонн	КОД ОШИБКИ
		M1, тонн	M2, тонн	t1, град.С	t2, град.С	dt, град.С	tхв, град.С	P1, атм.	P2, атм.				
21/04	3.060	462.169	464.404	53.42	46.79	6.63	---	---	---	24.00	0.000	2.236	-
22/04	3.330	464.406	466.664	56.80	49.62	7.18	---	---	---	24.00	0.000	2.257	-
23/04	2.714	464.683	466.921	52.40	46.55	5.85	---	---	---	24.00	0.000	2.238	-
24/04	2.245	462.787	464.986	47.40	42.54	4.86	---	---	---	24.00	0.000	2.197	-
25/04	3.021	462.530	464.748	52.61	46.07	6.54	---	---	---	24.00	0.000	2.218	-
26/04	3.273	463.665	465.895	55.35	48.27	7.07	---	---	---	24.00	0.000	2.230	-
27/04	2.409	461.199	463.377	47.89	42.65	5.23	---	---	---	24.00	0.000	2.178	-
28/04	2.528	460.574	462.747	48.28	42.78	5.50	---	---	---	24.00	0.000	2.172	-
29/04	2.571	461.649	463.832	49.19	43.61	5.58	---	---	---	24.00	0.000	2.183	-
30/04	2.371	461.521	463.691	48.10	42.95	5.15	---	---	---	24.00	0.000	2.170	-
01/05	1.939	462.894	465.036	44.33	40.13	4.20	---	---	---	24.00	0.000	2.152	-
02/05	2.039	462.967	465.115	45.16	40.74	4.42	---	---	---	24.00	0.000	2.148	-
03/05	2.297	463.865	466.032	48.03	43.07	4.96	---	---	---	24.00	0.000	2.167	-
04/05	1.965	462.737	464.872	44.15	39.90	4.26	---	---	---	24.00	0.000	2.136	-
05/05	1.965	462.942	465.078	44.14	39.88	4.25	---	---	---	24.00	0.000	2.136	-
06/05	1.838	462.824	464.945	43.45	39.47	3.98	---	---	---	24.00	0.000	2.121	-
07/05	1.873	462.659	464.780	43.66	39.61	4.06	---	---	---	24.00	0.000	2.121	-
08/05	1.869	462.788	464.910	43.78	39.74	4.05	---	---	---	24.00	0.000	2.122	-
09/05	1.805	461.752	463.851	42.67	38.76	3.92	---	---	---	24.00	0.000	2.099	-
10/05	1.825	463.681	465.784	43.01	39.06	3.95	---	---	---	24.00	0.000	2.102	-
11/05	1.916	467.506	469.636	44.75	40.65	4.11	---	---	---	24.00	0.000	2.130	-
12/05	0.635	144.670	145.321	35.35	32.65	2.69	---	---	---	24.00	0.000	0.632	-
13/05	0.000	0.000	0.000	24.69	23.78	0.91	---	---	---	24.00	0.000	0.000	-
14/05	0.000	0.000	0.000	23.94	22.58	1.36	---	---	---	24.00	0.000	0.000	-
15/05	0.000	0.000	0.000	23.82	22.40	1.41	---	---	---	24.00	0.000	0.000	-
16/05	0.000	0.000	0.000	23.74	22.35	1.39	---	---	---	24.00	0.000	0.000	-
17/05	0.000	0.000	0.000	23.68	22.25	1.42	---	---	---	24.00	0.000	0.000	-
18/05	0.000	0.000	0.000	23.89	22.46	1.43	---	---	---	24.00	0.000	0.000	8
19/05	0.000	0.000	0.000	24.07	22.62	1.44	---	---	---	24.00	0.000	0.000	-
20/05	0.000	0.000	0.000	24.02	22.61	1.41	---	---	---	24.00	0.000	0.000	-
Итого	49.488	9866.455	9912.624	40.86	36.88	3.97	---	---	---	720.00	0.000	46.167	-

	норма	Q<Gmin	Q>Gmax	dt<min	неиспр.	итого
T	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
Ерасч.	49.488					

Дата распечатки: 21/05/21 11:39  
 Настройки ТСЧ: min(t1-t2)=0.5 град.С

ПОКАЗАНИЯ ИНТЕГРАТОРОВ

	ДАТА	ЭНЕРГИЯ E, Гкал	МАССА		НАРАБОТКА Tr, час
			M1, т	M2, т	
Начало периода	21/04	8440.024	1058016.501	1062501.117	88280.45
Конец периода	20/05	8489.512	1067882.965	1072413.749	89000.45
РАЗНИЦА:		49.488	9866.464	9912.632	720.000

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
АБОНЕНТА:

*[Handwritten signature]*

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ: