

АДРЕС: Проника д. 6.  
 ОРГАНИЗАЦИЯ: \_\_\_\_\_  
 ТИП ТСЧ: ПАРИКА

НОМЕР АБОНЕНТА: 0000 «УК - ВПА»  
 НОМЕР ТСЧ: HT910036B

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 1 Тепло. Закрытая 2 канальная  
 за период с 21/10/20 по 20/11/20

лсг

ДАТА	ЭНЕРГИЯ	МАССА		ТЕМПЕРАТУРА				ДАВЛЕНИЕ		НАРАБ.	Утечка	Подмес	КОД ОШИБКИ
	Е, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	t1, град.С	t2, град.С	dt, град.С	tхв, град.С	P1, атм.	P2, атм.	Tr, час	M1-M2 тонн	M2-M1 тонн	
21/10	2.592	465.725	468.272	48.09	42.51	5.58	---	---	---	24.00	0.000	2.596	-
22/10	2.652	474.459	477.043	48.52	42.92	5.60	---	---	---	24.00	0.000	2.594	-
23/10	2.654	470.552	473.145	49.53	43.88	5.65	---	---	---	24.00	0.000	2.563	-
24/10	2.568	468.853	471.410	49.68	44.19	5.49	---	---	---	24.00	0.000	2.557	-
25/10	2.375	468.724	471.270	47.95	42.87	5.08	---	---	---	24.00	0.000	2.546	-
26/10	2.197	469.376	471.910	46.36	41.67	4.69	---	---	---	24.00	0.000	2.534	-
27/10	2.335	468.952	471.487	47.28	42.30	4.99	---	---	---	24.00	0.000	2.535	-
28/10	2.559	469.746	472.300	49.49	44.03	5.46	---	---	---	24.00	0.000	2.554	-
29/10	2.485	481.886	484.516	48.78	43.61	5.17	---	---	---	24.00	0.000	2.630	-
30/10	2.554	494.369	497.042	48.82	43.65	5.18	---	---	---	24.00	0.000	2.673	-
31/10	2.598	489.580	492.240	49.10	43.78	5.32	---	---	---	24.00	0.000	2.660	-
01/11	2.547	489.277	491.930	48.51	43.30	5.21	---	---	---	24.00	0.000	2.653	-
02/11	2.418	487.773	490.414	47.34	42.38	4.97	---	---	---	24.00	0.000	2.641	-
03/11	2.433	489.833	492.481	47.45	42.48	4.98	---	---	---	24.00	0.000	2.648	-
04/11	2.569	491.154	493.808	48.65	43.41	5.24	---	---	---	24.00	0.000	2.655	-
05/11	2.598	491.848	494.518	49.03	43.74	5.29	---	---	---	24.00	0.000	2.671	-
06/11	2.511	490.413	493.065	48.21	43.08	5.13	---	---	---	24.00	0.000	2.653	-
07/11	2.547	490.862	493.512	48.42	43.22	5.20	---	---	---	24.00	0.000	2.650	-
08/11	2.556	491.164	493.807	48.76	43.55	5.21	---	---	---	24.00	0.000	2.644	-
09/11	2.605	489.897	491.523	48.31	42.97	5.34	---	---	---	24.00	0.000	2.626	-
10/11	2.752	489.124	490.751	49.43	43.78	5.65	---	---	---	24.00	0.000	2.627	-
11/11	2.739	487.689	490.312	48.95	43.33	5.63	---	---	---	24.00	0.000	2.622	-
12/11	2.970	487.601	490.231	50.34	44.24	6.10	---	---	---	24.00	0.000	2.630	-
13/11	3.011	487.429	490.054	50.96	44.77	6.19	---	---	---	24.00	0.000	2.625	-
14/11	2.932	486.992	489.610	50.35	44.32	6.03	---	---	---	24.00	0.000	2.618	-
15/11	2.968	487.457	490.068	50.27	44.17	6.10	---	---	---	24.00	0.000	2.611	-
16/11	3.042	485.066	487.565	50.56	44.28	6.28	---	---	---	23.98	0.026	2.525	8
17/11	3.630	485.403	488.005	54.07	46.58	7.49	---	---	---	24.00	0.000	2.601	-
18/11	3.908	483.348	485.952	56.32	48.22	8.10	---	---	---	24.00	0.000	2.603	-
19/11	3.826	481.721	484.304	56.06	48.11	7.95	---	---	---	24.00	0.000	2.583	-
20/11	3.799	483.897	486.496	56.05	48.19	7.86	---	---	---	24.00	0.000	2.598	-
Итого	85.929	14978.20	15059.04	49.73	43.98	5.75	---	---	---	743.98	0.026	80.866	-

	норма	С:Gmin	С:Gmax	dt:min	немстр.	итого
T	743.98	0.00	0.00	0.00	0.02	744.00
Ерасч.	85.929					

Дата распечатки: 24/11/20 10:31  
 Настройки ТСЧ: min(t1-t2)=0.5 град.С

ПОКАЗАНИЯ ИНТЕГРАТОВ

	ДАТА	ЭНЕРГИЯ Е, Гкал	МАССА		НАРАБОТКА Tr, час
			M1, т	M2, т	
Начало периода	21/10	7757.667	976251.039	980290.591	83920.90
Конец периода	20/11	7843.596	991229.249	995349.642	84664.88
РАЗНОСТЬ:		85.929	14978.210	15059.051	743.983

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
 АБОНЕНТА: 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ  
 ОРГАНИЗАЦИИ: 