

АДРЕС:
Организация:

Проклята 96

НОМЕР АБОНЕНТА:

000 * 22 - 0714

ТИП ТСЧ: ПАПИКА

НОМЕР ТСЧ: ИТ910068

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 1 Тепло, Закрытая 2 канальная
за период с 21/12/20 по 20/01/21

мл

ДАТА	ЭНЕРГИЯ		МАССА		ТЕМПЕРАТУРА			ДАВЛЕНИЕ		НАРАБ.	Утечка	Подпис	КОД СЛИБЕКИ
	E, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	t1, град.С	t2, град.С	dt, град.С	tхв, град.С	P1, атм.	P2, атм.				
21/12	3.678	445.780	448.040	56.93	48.67	8.26	---	---	---	24.00	0.000	2.261	--
22/12	3.746	432.859	435.070	57.14	48.73	8.41	---	---	---	23.57	0.000	2.211	3
23/12	4.088	449.185	451.504	59.44	50.33	9.12	---	---	---	24.00	0.000	2.319	--
24/12	4.087	447.602	449.915	59.19	50.04	9.15	---	---	---	24.00	0.000	2.314	--
25/12	3.877	447.834	450.124	57.71	49.04	8.67	---	---	---	24.00	0.000	2.290	--
26/12	3.271	373.816	375.655	55.59	46.87	8.73	---	---	---	24.00	0.040	1.879	--
27/12	4.060	444.970	447.256	58.57	49.44	9.14	---	---	---	24.00	0.000	2.286	--
28/12	4.299	445.302	447.607	59.97	50.30	9.67	---	---	---	24.00	0.000	2.305	--
29/12	4.191	443.548	445.844	59.10	49.64	9.46	---	---	---	24.00	0.000	2.296	--
30/12	3.917	444.101	446.382	57.50	48.67	8.83	---	---	---	24.00	0.000	2.282	--
31/12	3.859	443.796	446.067	57.32	48.61	8.71	---	---	---	24.00	0.000	2.271	--
01/01	3.750	442.929	445.207	57.03	48.56	8.48	---	---	---	24.00	0.000	2.278	--
02/01	3.649	442.694	444.972	56.38	48.13	8.25	---	---	---	24.00	0.000	2.278	--
03/01	3.756	441.742	444.041	57.14	48.62	8.51	---	---	---	24.00	0.000	2.299	--
04/01	3.800	441.826	444.129	57.50	48.89	8.61	---	---	---	24.00	0.000	2.303	--
05/01	3.757	440.487	442.784	57.24	48.70	8.54	---	---	---	24.00	0.000	2.298	--
06/01	3.822	440.429	442.734	57.35	48.67	8.69	---	---	---	24.00	0.000	2.305	--
07/01	3.977	440.209	442.539	58.45	49.41	9.05	---	---	---	24.00	0.000	2.330	--
08/01	4.045	439.588	441.945	58.87	49.66	9.21	---	---	---	24.00	0.000	2.356	--
09/01	4.084	439.017	441.390	58.97	49.65	9.32	---	---	---	24.00	0.000	2.373	--
10/01	4.265	437.641	440.041	59.77	50.01	9.76	---	---	---	24.00	0.000	2.400	--
11/01	4.279	436.838	439.262	59.67	49.86	9.81	---	---	---	24.00	0.000	2.424	--
12/01	4.605	436.256	438.716	61.80	51.22	10.58	---	---	---	24.00	0.000	2.460	--
13/01	4.516	435.693	438.170	61.09	50.71	10.38	---	---	---	24.00	0.000	2.477	--
14/01	4.573	435.387	437.880	60.78	50.26	10.52	---	---	---	24.00	0.000	2.493	--
15/01	5.350	432.875	435.455	65.67	53.29	12.37	---	---	---	24.00	0.000	2.580	--
16/01	5.682	429.495	432.213	68.15	54.91	13.24	---	---	---	24.00	0.000	2.718	--
17/01	5.788	425.088	427.839	68.38	54.75	13.63	---	---	---	24.00	0.000	2.751	--
18/01	5.737	416.935	419.653	67.42	53.66	13.76	---	---	---	24.00	0.000	2.718	--
19/01	5.170	413.263	415.869	63.63	51.11	12.53	---	---	---	24.00	0.000	2.605	--
20/01	4.771	408.471	411.067	61.54	49.85	11.70	---	---	---	24.00	0.000	2.596	--
Итого	132.446	13495.65	13569.36	59.85	50.01	9.84	---	---	---	743.57	0.040	73.755	--

	норма	0<Dmin	0>Dmax	dt<min	неиспр.	итого
T	743.57	0.00	0.00	0.43	0.00	744.00
Брасч.	132.446					

Дата распечатки: 21/01/21 15:28
Настройки ТСЧ: min(t1-t2)=0.5 град.С

ПОКАЗАНИЯ ИНТЕГРАТОРОВ

	ДАТА	ЭНЕРГИЯ E, Гкал	МАССА		НАРАБОТКА Tr, час
			M1, т	M2, т	
Начало периода	21/12	7963.101	1004851.384	1009043.538	85384.88
Конец периода	20/01	8095.547	1018347.046	1022612.916	86128.45
РАЗНОСТЬ:		132.446	13495.663	13569.378	743.567

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
АБОНЕНТА:



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ:

