

АДРЕС: Троицкое г.6  
 ОРГАНИЗАЦИЯ: \_\_\_\_\_ НОМЕР АБОНЕНТА: 000 ЧЖК СЖАЧ  
 ТИП ТСЧ: МАГИКА НОМЕР ТСЧ: ИТ910039

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 2 ГВС  
 за период с 21/08/20 по 20/09/20 длн

ДАТА	ЭНЕРГИЯ	МАССА		ТЕМПЕРАТУРА				ДАВЛЕНИЕ		НАРАБ.	Утечка	Подмес	КОД ОШЕБКИ
	Е, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	t1, град.С	t2, град.С	dt, град.С	tхв, град.С	P1, атм.	P2, атм.	Tr, час	M1-M2 тонн	M2-M1 тонн	
21/08	0.043	8.785	8.862	63.82	58.98	4.84	5.00	---	---	24.00	0.000	0.076	--
22/08	0.044	8.832	8.913	64.35	59.47	4.88	5.00	---	---	24.00	0.000	0.081	--
23/08	0.043	8.861	8.945	64.23	59.41	4.82	5.00	---	---	24.00	0.000	0.084	--
24/08	0.035	6.085	6.043	52.25	48.20	4.06	5.00	---	---	24.00	0.091	0.048	--
25/08	0.000	0.000	0.000	25.78	23.03	2.74	5.00	---	---	21.50	0.000	0.000	3
26/08	0.000	0.000	0.000	25.83	21.38	4.45	5.00	---	---	24.00	0.000	0.000	--
27/08	0.000	0.000	0.000	25.37	20.84	4.53	5.00	---	---	24.00	0.000	0.000	--
28/08	0.000	0.000	0.000	25.52	21.21	4.31	5.00	---	---	24.00	0.000	0.000	--
29/08	0.000	0.000	0.000	25.32	20.78	4.54	5.00	---	---	24.00	0.000	0.000	--
30/08	0.000	0.000	0.000	25.43	21.44	3.99	5.00	---	---	24.00	0.000	0.000	--
31/08	0.000	0.000	0.000	25.54	22.16	3.38	5.00	---	---	24.00	0.000	0.000	--
01/09	0.000	0.000	0.000	26.15	22.20	3.94	5.00	---	---	24.00	0.000	0.000	--
02/09	0.000	0.000	0.000	25.57	21.11	4.46	5.00	---	---	24.00	0.000	0.000	--
03/09	0.000	0.000	0.000	25.77	21.64	4.12	5.00	---	---	24.00	0.000	0.000	--
04/09	0.000	0.000	0.000	25.73	21.73	3.99	5.00	---	---	24.00	0.000	0.000	--
05/09	0.000	0.000	0.000	25.42	21.35	4.07	5.00	---	---	24.00	0.000	0.000	--
06/09	0.000	0.000	0.000	25.42	21.56	3.86	5.00	---	---	24.00	0.000	0.000	--
07/09	0.000	0.000	0.000	25.20	21.42	3.78	5.00	---	---	24.00	0.000	0.000	--
08/09	0.000	0.000	0.000	24.89	21.01	3.87	5.00	---	---	24.00	0.000	0.000	--
09/09	0.000	0.000	0.000	23.65	20.10	3.55	5.00	---	---	24.00	0.000	0.000	--
10/09	0.000	0.000	0.000	23.61	20.36	3.25	5.00	---	---	24.00	0.000	0.000	--
11/09	0.000	0.000	0.000	23.09	19.57	3.52	5.00	---	---	24.00	0.000	0.000	--
12/09	0.000	0.000	0.000	22.99	19.48	3.51	5.00	---	---	24.00	0.000	0.000	--
13/09	0.000	0.000	0.000	23.16	20.01	3.15	5.00	---	---	24.00	0.000	0.000	--
14/09	0.000	0.000	0.000	22.60	19.03	3.57	5.00	---	---	24.00	0.000	0.000	--
15/09	0.000	0.000	0.000	22.69	18.81	3.88	5.00	---	---	24.00	0.000	0.000	--
16/09	0.000	0.000	0.000	22.30	18.16	4.14	5.00	---	---	24.00	0.000	0.000	--
17/09	0.000	0.000	0.000	23.39	19.75	3.64	5.00	---	---	24.00	0.000	0.000	--
18/09	0.000	0.000	0.000	22.81	18.50	4.32	5.00	---	---	24.00	0.000	0.000	--
19/09	0.000	0.000	0.000	22.26	17.46	4.80	5.00	---	---	24.00	0.000	0.000	--
20/09	0.000	0.000	0.000	21.80	17.24	4.56	5.00	---	---	24.00	0.000	0.000	--
Итого	0.165	32.563	32.762	29.10	25.08	4.02	5.00	---	---	741.50	0.091	0.290	

	норма	В<Gmin	В>Gmax	dt<min	неиспр.	итого
T	741.50	0.00	0.00	2.50	0.00	744.00
Ерасч.	0.165					

Дата распечатки: 22/09/20 10:08  
 Настройка ТСЧ: min(t1-t2)=0.5 град.С

ПОКАЗАНИЯ ИНТЕГРАТОРОВ

	ДАТА	ЭНЕРГИЯ Е, Гкал	МАССА M1, т	M2, т	НАРАБОТКА Tr, час
Начало периода	21/08	228.866	43256.949	41000.121	90243.59
Конец периода	20/09	229.031	43289.512	41032.883	90985.09
РАЗНОСТЬ:		0.165	32.563	32.762	741.500

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АБОНЕНТА:   
 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ: