

Подпись потребителя _____

НОМЕР АБОНЕНТА:

Р-17

Подпись

Система 1

ТЭП-104 Зав.М 1543461

АДРЕС УСТАНОВКИ:

Южная

СОО ЧЗК - СТД
Караульная д. 17

G1 ДУ32 0,075 - 30,00 м3/ч

G2 ДУ32 0,075 - 30,00 м3/ч

Q = M1(hn - h0)

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
за период с 21/09/20 по 20/10/20

ДАТА дд/мм/гг	Q Гкал	M1 т	M2 т	M1-M2 т	Tn С	To С	Pn МПа	Ро МПа	Tнар,ч час
21/09/20	1.364	119.49	155.04	-35.55	70.24	58.91	0.90	0.51	24.00
22/09/20	1.327	120.47	156.21	-35.74	70.35	59.42	0.90	0.51	24.00
23/09/20	1.355	120.64	155.96	-35.32	70.48	59.33	0.90	0.51	24.00
24/09/20	1.324	118.98	153.90	-34.92	71.31	60.27	0.90	0.51	24.00
25/09/20	1.532	110.77	142.83	-32.07	71.74	57.99	0.90	0.51	24.00
26/09/20	2.051	126.48	162.87	-36.39	73.61	57.48	0.90	0.51	24.00
27/09/20	2.081	106.29	137.72	-31.42	76.61	57.13	0.90	0.51	24.00
ИТОГО:	11.03	823.1	1064.5	-241.4	71.99	58.67	0.90	0.51	168.0
28/09/20	2.656	120.55	156.13	-35.58	76.64	54.70	0.90	0.51	24.00
29/09/20	2.621	118.11	152.90	-34.80	76.76	54.66	0.90	0.51	24.00
30/09/20	2.475	124.06	160.78	-36.72	76.63	56.78	0.90	0.51	24.00
01/10/20	2.224	107.96	139.99	-32.03	76.99	56.48	0.90	0.51	24.00
02/10/20	2.149	94.94	123.55	-28.61	78.75	56.21	0.90	0.51	24.00
03/10/20	2.069	81.34	105.86	-24.52	79.81	54.47	0.90	0.51	24.00
04/10/20	2.302	94.80	123.36	-28.56	79.63	55.45	0.90	0.51	24.00
ИТОГО:	16.50	741.8	962.6	-220.8	77.71	55.56	0.90	0.51	168.0
05/10/20	2.033	83.25	108.24	-24.99	79.47	55.14	0.90	0.51	24.00
06/10/20	2.009	88.17	114.71	-26.54	79.35	56.66	0.90	0.51	24.00
07/10/20	2.027	85.36	111.04	-25.68	79.43	55.78	0.90	0.51	24.00
08/10/20	2.103	91.97	119.70	-27.73	79.30	56.53	0.90	0.51	24.00
09/10/20	2.305	92.00	119.78	-27.78	79.71	54.75	0.90	0.51	24.00
10/10/20	2.600	100.37	130.92	-30.54	80.13	54.33	0.90	0.51	24.00
11/10/20	2.691	103.59	135.27	-31.68	79.70	53.81	0.90	0.51	24.00
ИТОГО:	15.77	644.7	839.7	-194.9	79.60	55.23	0.90	0.51	168.0
12/10/20	2.632	100.99	132.13	-31.14	79.86	53.90	0.90	0.51	24.00
13/10/20	2.345	94.51	123.78	-29.27	79.66	54.94	0.90	0.51	24.00
14/10/20	2.238	95.65	125.36	-29.71	79.47	56.17	0.90	0.51	24.00
15/10/20	2.091	89.31	116.95	-27.65	79.14	55.83	0.90	0.51	24.00
16/10/20	2.779	107.96	141.90	-33.94	79.77	54.13	0.90	0.51	24.00
17/10/20	3.760	137.21	181.22	-44.02	80.68	53.38	0.90	0.51	24.00
18/10/20	4.152	147.62	196.63	-49.01	82.47	54.45	0.90	0.51	24.00
ИТОГО:	20.00	773.2	1018.0	-244.7	80.34	54.57	0.90	0.51	168.0
19/10/20	4.024	126.04	169.58	-43.54	85.88	54.06	0.90	0.51	24.00
20/10/20	4.058	132.65	178.49	-45.84	85.02	54.54	0.90	0.51	24.00
ИТОГО:	8.08	258.7	348.1	-89.4	85.44	54.31	0.90	0.51	48.0
ИТОГО:	71.38	3241.5	4232.8	-991.28	77.88	55.94	0.90	0.51	720.0
				-991.28		21.94			

Общее время работы системы, ч = Tнар. + Tmin + Tmax + Tdtmin + Ttn.
720.00 720.00 0.00 0.00 0.00

Количество тепла, Гкал Q = Qt/c + Qmin + Qmax + Qш. + Qt/в + Qсан.ут.
= 71.38 + + + + +

Показания интеграторов на	20/09/20 24:00	20/10/20 24:00	Разность	21/10/20 10:56
Расход тепла Q, Гкал	10512.591	10583.966	71.375 ✓	10585.825
Расход теплоносителя M1, т	400115.88	403357.43	3241.55	403418.46
Расход теплоносителя M2, т	466376.91	470609.73	4232.83	470691.91
Время наработки Tнар, ч	66628.84	67348.84	720.00	67359.77
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Ttn, ч			0.00	

v2R.40

Подпись потребителя _____

Подпись поставщика _____