

НОМЕР АБОНЕНТА:

АДРЕС УСТАНОВКИ:

Южная, ул.

ООО «УК-Энергосервис»
 Поддача# Система 1
 Радушкал г 18

ТЭН-104 Зав.№ 1551476

G1 ДУ50 0.150 - 60.00 м3/ч

G2 ДУ50 0.150 - 60.00 м3/ч

Q = M1(hn - ho)

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

за период с 21/06/21 по 20/07/21

ДАТА	Q	M1	M2	M1-M2	Tn	To	Pn	Po	Tнар,ч
дд/мм/гг	Гкал	т	т	т	С	С	МПа	МПа	час
21/06/21	1.327	54.19	55.67	-1.48	68.91	44.50	0.91	0.51	24.00
22/06/21	1.268	53.46	54.97	-1.51	68.84	45.21	0.91	0.51	24.00
23/06/21	1.317	51.42	52.69	-1.27	68.87	43.34	0.91	0.51	23.95
24/06/21	1.240	50.38	51.47	-1.09	68.88	44.34	0.91	0.51	24.00
25/06/21	1.269	51.49	52.42	-0.93	68.63	44.07	0.91	0.51	22.85
26/06/21	1.245	49.75	50.80	-1.05	68.80	43.85	0.91	0.51	24.00
27/06/21	1.358	53.58	54.58	-0.99	68.89	43.61	0.91	0.51	24.00
ИТОГО:	9.02	364.3	372.6	-8.3	68.83	44.14	0.91	0.51	166.8
28/06/21	1.309	52.67	53.74	-1.07	68.74	43.97	0.91	0.51	24.00
29/06/21	1.279	54.32	55.37	-1.05	68.62	45.16	0.91	0.51	24.00
30/06/21	1.326	56.90	57.91	-1.01	68.65	45.42	0.91	0.51	24.00
01/07/21	1.401	57.76	58.76	-1.01	68.62	44.43	0.91	0.51	24.00
02/07/21	1.278	53.86	54.96	-1.10	68.61	44.95	0.91	0.51	24.00
03/07/21	1.251	55.72	56.83	-1.10	68.64	46.26	0.91	0.51	24.00
04/07/21	1.426	60.65	61.65	-1.00	68.89	45.47	0.91	0.51	24.00
ИТОГО:	9.27	391.9	399.2	-7.3	68.68	45.11	0.91	0.51	168.0
05/07/21	0.725	34.64	35.29	-0.66	68.48	47.62	0.91	0.51	24.00
06/07/21	0.000	0.00	0.00	+0.00	24.84	39.08	0.91	0.51	24.00
07/07/21	0.000	0.00	0.04	-0.04	24.86	28.17	0.91	0.51	24.00
08/07/21	0.002	0.07	0.01	+0.06	24.12	36.01	0.91	0.51	24.00
09/07/21	0.000	0.00	0.00	+0.00	22.94	22.11	0.91	0.51	24.00
10/07/21	0.000	0.00	0.00	+0.00	22.42	21.65	0.91	0.51	24.00
11/07/21	0.000	0.00	0.00	+0.00	22.32	21.57	0.91	0.51	24.00
ИТОГО:	0.73	34.7	35.3	-0.6	68.39	47.59	0.91	0.51	168.0
12/07/21	0.000	0.00	0.00	+0.00	22.18	21.41	0.91	0.51	24.00
13/07/21	0.000	0.00	0.00	+0.00	22.12	21.36	0.91	0.51	24.00
14/07/21	0.000	0.00	0.00	+0.00	22.23	21.47	0.91	0.51	24.00
15/07/21	0.000	0.00	0.00	+0.00	22.34	21.59	0.91	0.51	24.00
16/07/21	0.000	0.00	0.00	+0.00	22.05	21.37	0.91	0.51	24.00
17/07/21	0.000	0.00	0.00	+0.00	22.07	21.41	0.91	0.51	16.20
18/07/21	0.000	0.00	0.00	+0.00	21.99	21.35	0.91	0.51	22.45
ИТОГО:	0.00	0.0	0.0	+0.0	0.00	0.00	0.91	0.51	158.6
19/07/21	0.000	0.00	0.00	+0.00	21.96	21.32	0.91	0.51	24.00
20/07/21	0.000	0.00	0.00	+0.00	21.72	21.11	0.91	0.51	24.00
ИТОГО:	0.00	0.0	0.0	+0.0	0.00	0.00	0.91	0.51	48.0
ИТОГО:	19.02	790.9	807.2	+0.1	68.74	44.77	0.91	0.51	709.4
		-16.31		-16.37	23.97				

Общее время работы системы, ч = Tнар. + Tmin + Tmax + Tdtmin + Tтн.

744.00 709.45 0.00 0.00 0.00 10.55

Количество тепла, Гкал Q = Qt/c + Qmin + Qmax + Qow. + Qt/в + Qсан.ут.

= 19.02 + _____ + _____ + _____ + _____ + _____

Показания интеграторов на	20/06/21 24:00	20/07/21 24:00	Разность	21/07/21 13:41
Расход тепла Q, Гкал	4436.087	4455.109	19.021	4455.109
Расход теплоносителя M1, т	123748.22	124539.07	790.86	124539.07
Расход теплоносителя M2, т	125471.87	126279.04	807.17	126279.04
Время наработки Tнар, ч	25493.57	26203.01	709.45	26216.70
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтн, ч			10.55	

ч.З.А.11

Подпись потребителя

Подпись поставщика