

НОМЕР АБОНЕНТА:  
АДРЕС УСТАНОВКИ:

*№ 18 - Строительная компания*  
*Итский, ул. Радушиная д. 18*

Подсистема Система 1

ТЭИ-104 Зав.№ 1551476

G1 ДУ50 0.150 - 60.00 м3/ч

G2 ДУ50 0.150 - 60.00 м3/ч

Q = M1(tn1 - tn0)

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ  
за период с 21/04/22 по 20/05/22

ДАТА дд/мм/гг	Q Гкал	M1 т	M2 т	M1-M2 т	Tn С	To С	Fn МПа	Fo МПа	Tнар,ч
21/04/22	3.667	121.90	123.86	-1.96	78.07	48.08	0.91	0.51	24.00
22/04/22	3.643	124.74	126.72	-1.98	78.17	49.06	0.91	0.51	24.00
23/04/22	3.673	127.00	128.98	-1.99	77.90	49.08	0.91	0.51	24.00
24/04/22	3.606	131.21	133.21	-1.99	77.49	50.10	0.91	0.51	24.00
25/04/22	3.608	128.75	130.76	-2.01	77.16	49.23	0.91	0.51	24.00
26/04/22	3.532	128.58	130.60	-2.01	76.91	49.53	0.91	0.51	24.00
27/04/22	3.535	129.12	131.11	-1.98	77.29	50.00	0.91	0.51	24.00
ИТОГО:	25.26	891.3	905.2	-13.9	77.56	49.31	0.91	0.51	168.0
28/04/22	3.553	124.11	126.03	-1.92	78.23	49.70	0.91	0.51	24.00
29/04/22	3.623	127.64	128.66	-1.02	78.33	50.04	0.91	0.51	24.00
30/04/22	3.767	129.38	130.27	-0.89	78.75	49.73	0.91	0.51	24.00
01/05/22	3.840	131.48	132.50	-1.03	78.83	49.72	0.91	0.51	24.00
02/05/22	3.682	128.74	130.11	-1.37	78.31	49.81	0.91	0.51	24.00
03/05/22	3.807	133.87	135.16	-1.29	77.44	49.09	0.91	0.51	24.00
04/05/22	3.686	135.19	136.46	-1.27	77.15	49.97	0.91	0.51	24.00
ИТОГО:	25.96	910.4	919.2	-8.8	78.14	49.72	0.91	0.51	168.0
05/05/22	3.316	127.48	128.55	-1.07	77.05	51.14	0.91	0.51	21.25
06/05/22	3.714	139.05	140.32	-1.27	77.41	50.80	0.91	0.51	24.00
07/05/22	3.593	136.53	137.94	-1.42	76.83	50.60	0.91	0.51	24.00
08/05/22	3.475	145.59	147.02	-1.43	75.12	51.35	0.91	0.51	24.00
09/05/22	3.459	148.29	149.64	-1.35	75.14	51.90	0.91	0.51	24.00
10/05/22	3.604	145.96	147.22	-1.26	75.84	51.23	0.91	0.51	24.00
11/05/22	3.372	148.35	149.59	-1.25	74.65	52.00	0.91	0.51	24.00
ИТОГО:	24.53	991.2	1000.3	-9.0	75.96	51.30	0.91	0.51	165.3
12/05/22	3.245	165.41	166.89	-1.49	73.31	53.77	0.91	0.51	24.00
13/05/22	3.367	164.80	166.67	-1.87	73.38	53.04	0.91	0.51	24.00
14/05/22	3.374	165.93	168.07	-2.14	73.34	53.09	0.91	0.51	24.00
15/05/22	3.439	163.58	165.72	-2.14	73.17	52.24	0.91	0.51	24.00
16/05/22	3.323	163.56	165.87	-2.32	73.31	53.08	0.91	0.51	24.00
17/05/22	3.311	162.72	165.04	-2.32	73.35	53.08	0.91	0.51	24.00
18/05/22	3.289	163.47	165.74	-2.27	73.25	53.22	0.91	0.51	24.00
ИТОГО:	23.35	1149.5	1164.0	-14.6	73.30	53.07	0.91	0.51	168.0
19/05/22	3.347	165.89	168.04	-2.15	73.35	53.26	0.91	0.51	24.00
20/05/22	2.795	151.40	153.40	-1.99	72.35	53.98	0.91	0.51	24.00
ИТОГО:	6.14	317.3	321.4	-4.1	72.87	53.60	0.91	0.51	48.0
ИТОГО:	105.24	4259.7	4310.2	+0.0	75.81	51.20	0.91	0.51	717.3
		-50.44	-50.44		24.62				

Общее время работы системы, ч = Tнар. + Tmin + Tmax + Tdtmin + Tтн.  
744.00 717.25 0.00 0.00 2.75  
Количество тепла, Гкал Q = Qt/c + Qmin + Qmax + Qш. + Qt/в + Qсан.ут.  
= 105.24 + + + + +

Показания интеграторов на	20/04/22 24:00	20/05/22 24:00	Разность	23/05/22 09:01
Расход тепла Q, Гкал	5936.525	6041.767	105.243	6046.260
Расход теплоносителя M1, т	175517.58	179777.30	4259.72	180068.75
Расход теплоносителя M2, т	177752.56	182062.72	4310.16	182357.79
Время наработки Tнар, ч	32777.49	33494.74	717.25	33551.77
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтн, ч			2.75	

вЗА.11  
Подпись потребителя

Подпись поставщика