

НОМЕР АДИОЦЕНТА

ООО "УК-Стройтрансавтомашка"

ТЭН-104 Зав.Н 12477/03

Адрес установки:

Южный, Радужеск г. ХО

01 ДУ50 0.150 - 60.00 м3/ч

02 ДУ50 0.150 - 60.00 м3/ч

Q = M1(m + m2)

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ГАРМОНИКОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

за период с 21/04/21 по 20/05/21

ДАТА дн/мн/гг	Q Гкал	M1 т	M2 т	M1+M2 т	Tn С	To С	Pn МВт	Po МВт	Тизр, ч	час
21/04/21	4.370	149.01	148.96	-0.96	83.40	53.98	0.91	0.51	24.00	
22/04/21	3.963	143.64	146.64	-1.00	82.61	55.47	0.91	0.51	24.00	
23/04/21	3.675	132.67	133.43	-0.76	82.34	54.59	0.91	0.51	24.00	
24/04/21	4.541	159.04	159.69	-0.84	82.87	54.42	0.91	0.51	24.00	
25/04/21	4.695	160.45	161.42	-0.97	83.74	54.59	0.91	0.51	24.00	
26/04/21	4.618	155.37	156.40	-1.03	83.77	54.15	0.91	0.51	24.00	
27/04/21	4.715	152.38	153.37	-1.01	84.30	53.47	0.91	0.51	24.00	
ИТОГО:	30.60	1053.6	1060.1	-6.6	83.31	54.37	0.91	0.51	168.0	
28/04/21	4.615	143.16	144.09	-0.94	83.50	53.37	0.91	0.51	24.00	
29/04/21	4.233	136.93	137.75	-0.82	84.53	53.73	0.91	0.51	24.00	
30/04/21	3.721	128.26	129.13	-0.87	83.22	54.31	0.91	0.51	24.00	
01/05/21	4.073	141.34	142.15	-0.80	83.34	54.62	0.91	0.51	24.00	
02/05/21	3.870	135.24	136.15	-0.91	83.43	54.92	0.91	0.51	24.00	
03/05/21	3.301	129.37	130.24	-0.85	81.85	56.44	0.91	0.51	24.00	
04/05/21	4.235	152.04	152.96	-0.92	82.35	54.59	0.91	0.51	24.00	
ИТОГО:	28.05	966.4	972.5	-6.1	83.47	54.55	0.91	0.51	168.0	
05/05/21	3.929	140.23	141.16	-0.92	82.52	54.61	0.91	0.51	24.00	
06/05/21	3.674	140.09	140.87	-0.77	81.97	55.05	0.91	0.51	24.00	
07/05/21	3.773	137.65	138.43	-0.78	82.33	55.02	0.91	0.51	24.00	
08/05/21	3.825	141.14	141.90	-0.75	82.29	55.29	0.91	0.51	24.00	
09/05/21	4.025	146.34	147.12	-0.78	82.30	54.90	0.91	0.51	24.00	
10/05/21	4.006	154.34	155.31	-0.97	82.14	56.29	0.91	0.51	24.00	
11/05/21	3.334	133.20	134.30	-1.11	82.11	57.15	0.91	0.51	24.00	
ИТОГО:	26.57	973.0	977.1	-6.1	82.24	55.59	0.91	0.51	168.0	
12/05/21	2.334	196.07	197.60	-1.39	74.35	62.23	0.91	0.51	24.00	
13/05/21	1.739	298.84	301.15	-2.31	71.63	65.89	0.91	0.51	24.00	
14/05/21	1.592	297.34	300.00	-2.46	71.35	66.07	0.91	0.51	24.00	
15/05/21	1.430	222.91	221.27	-2.36	69.70	64.14	0.91	0.51	24.00	
16/05/21	1.735	286.74	288.99	-2.25	69.54	63.50	0.91	0.51	24.00	
17/05/21	1.653	250.00	252.40	-2.41	70.50	64.94	0.91	0.51	24.00	
18/05/21	1.326	293.94	296.28	-2.34	71.01	63.86	0.91	0.51	24.00	
ИТОГО:	12.25	1952.0	1967.8	-5.7	71.01	64.81	0.91	0.51	168.0	
19/05/21	1.615	273.55	298.42	-2.03	70.97	65.60	0.91	0.51	24.00	
20/05/21	1.568	294.00	296.35	-1.56	70.77	65.73	0.91	0.51	24.00	
ИТОГО:	3.18	971.2	974.8	-3.6	70.77	65.66	0.91	0.51	48.0	
ИТОГО:	100.65	5556.1	5594.2	-39.63	77.51	59.49	0.91	0.51	720.0	
				-39.08	-39.08	19.02				

Общее время работы системы, ч = Тизр + Тимп + Тимп + Тимп + Тимп.

720.00 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Количество тепла, Гкал Q = qт/с + Тимп + Тимп + Тимп + Тимп + Тимп.

= 100.65 + + + + +

Показания интеграторов на	20/04/21 24:00	20/05/21 24:00	Разность	21/05/21 10:14
Расход тепла С, Гкал	11170.677	11291.347	100.668 ✓	11291.877
Расход теплоносителя M1, т	436061.66	461617.80	5556.14	461743.05
Расход теплоносителя M2, т	481633.88	457248.07	5594.21	487333.97
Время наработки Тизр, ч	73124.87	73214.87	720.00	73333.12
Время неработки Тимп = Тимп + Тимп + Тимп, ч			0.00	

v2R.34

Подпись потребителя

Подпись Газ. Газ. Газ. Газ.