

НОМЕР АБОНЕНТА:
АДРЕС УСТАНОВКИ:

000 ЧУ - СПА
Подъезд №
Однокомнатная квартира
Радужный д. 20
д/кв Юлий

Однокомнатная квартира

134-104 Зав.Н 1247705
G1 ДУ50 0.130 - 60.00 кВт/ч
G2 ДУ50 0.150 - 60.00 кВт/ч
0 = M1(квт + лс)

ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
за период с 21/10/20 по 20/11/20

ДАТА дд/мм/гг	Q Гкал	M1 т	M2 т	M1+M2 т	Tn С	To С	Pn МВт	Po МВт	Тнр, ч час
21/10/20	3.988	123.90	139.23	-15.33	84.91	52.83	0.91	0.51	24.00
22/10/20	3.766	120.43	135.44	-15.01	84.33	53.17	0.91	0.51	24.00
23/10/20	3.072	118.81	133.53	-14.71	81.31	55.55	0.91	0.51	24.00
24/10/20	3.098	134.59	153.56	-16.96	80.00	57.42	0.91	0.51	24.00
25/10/20	3.341	151.90	170.79	-18.89	79.50	57.59	0.91	0.51	24.00
26/10/20	3.212	143.70	161.73	-18.03	79.44	57.17	0.91	0.51	24.00
27/10/20	3.482	141.28	162.46	-18.18	80.26	54.23	0.91	0.51	25.00
ИТОГО:	23.96	939.6	1056.7	-117.1	81.24	55.81	0.91	0.51	169.0
28/10/20	3.419	149.92	147.93	-18.01	79.04	56.34	0.91	0.51	24.00
29/10/20	3.366	139.51	153.86	-16.35	80.07	56.06	0.91	0.51	24.00
30/10/20	3.663	158.12	177.02	-18.89	79.43	54.37	0.91	0.51	24.00
31/10/20	3.444	150.77	167.25	-18.48	79.61	56.86	0.91	0.51	24.00
01/11/20	3.585	142.75	160.33	-17.57	81.02	56.00	0.91	0.51	24.00
02/11/20	3.647	136.43	153.39	-16.97	81.53	54.92	0.91	0.51	24.00
03/11/20	3.496	129.07	145.08	-16.01	81.77	54.79	0.91	0.51	24.00
ИТОГО:	21.62	1006.6	1128.7	-122.3	80.30	55.91	0.91	0.51	169.0
04/11/20	3.334	128.93	144.85	-15.87	81.52	55.78	0.91	0.51	24.00
05/11/20	3.285	127.37	143.11	-15.73	81.33	55.64	0.91	0.51	24.00
06/11/20	3.570	141.18	159.70	-17.79	79.84	54.60	0.91	0.51	24.00
07/11/20	3.446	121.95	137.72	-15.77	82.89	54.37	0.91	0.51	24.00
08/11/20	3.527	126.58	142.58	-16.00	82.75	55.06	0.91	0.51	24.00
09/11/20	4.457	137.32	156.27	-17.75	85.38	53.02	0.91	0.51	24.00
10/11/20	4.091	119.35	135.05	-15.70	86.25	52.17	0.91	0.51	24.00
ИТОГО:	25.73	903.2	1017.9	-114.6	82.77	54.39	0.91	0.51	169.0
11/11/20	4.432	131.12	149.46	-17.34	86.38	52.65	0.91	0.51	24.00
12/11/20	4.326	128.00	145.09	-17.09	86.15	52.46	0.91	0.51	24.00
13/11/20	4.077	120.09	134.11	-16.02	85.99	52.15	0.91	0.51	24.00
14/11/20	4.035	118.17	133.98	-15.81	86.28	52.24	0.91	0.51	24.00
15/11/20	4.364	129.45	146.94	-17.49	86.30	52.69	0.91	0.51	24.00
16/11/20	4.603	135.10	152.78	-17.87	86.50	52.54	0.91	0.51	24.00
17/11/20	5.508	157.55	179.24	-20.69	88.79	53.95	0.91	0.51	24.00
ИТОГО:	31.35	919.5	1041.8	-122.3	86.70	52.72	0.91	0.51	169.0
18/11/20	5.182	140.16	158.39	-18.23	89.67	52.82	0.91	0.51	24.00
19/11/20	4.861	128.41	145.04	-16.63	89.68	51.95	0.91	0.51	24.00
20/11/20	4.817	129.27	144.92	-16.55	89.67	52.23	0.91	0.51	24.00
ИТОГО:	14.36	396.8	418.2	-21.4	89.67	52.35	0.91	0.51	72.0
ИТОГО:	120.52	4165.7	4693.5	+0.0	83.36	54.53	0.91	0.51	745.0
		-527.74	-527.74		28.63				

Общее время работы системы, ч = Тнр. + Тнин + Тнакс + Тдтмин + Тн.

744.99 744.99 0.00 0.00 0.00 0.00

Количество тепла, Гкал Q = Qt/c + Qinin + Qmax + Qout. + Qt/b + Qсан.ут.

= 120.52 + + + + +

Показания интеграторов на	20/10/20 24:00	20/11/20 24:00	Разность	23/11/20 16:01
Расход тепла Q, Гкал	10191.260	10311.776	120.516 ✓	10344.316
Расход теплоносителя M1, т	422357.60	432525.35	4165.75	432857.04
Расход теплоносителя M2, т	452072.05	456765.54	493.49	457163.26
Время наработка Тнр, ч	59756.91	69501.91	744.99	69543.93
Время неработки Тнер = Тнакс + Тнин + Тдт + Тн, ч		-0.99		

VZR.34

Подпись потребителя

Подпись постельника