

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 06 мес 21 г.**

Название потребителя ООО «УК - Энергоснабжение» Абонент _____
 Адрес потребителя ул. Радушевская д 23, мкр Южный Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-201-0-2-1-Т Сер.ном. 131330
 Отчетное число месяца 1 Отчетное время 00:00

Расход под 0.128,32.000 м3/ч Ду 80 мм
 Расход обр 0.128,32.000 м3/ч Ду 80 мм
 Расход п ротар 10.000 л/мм Ду 25 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	Тнар [час]
21-06	2.19485	70.5	50.6	109.955	109.648	0.00	0.000	0.307
22-06	2.21682	70.5	50.6	111.375	111.072	0.00	0.000	0.303
23-06	2.20425	70.6	50.4 <	109.281 <	108.974	0.00	0.000	0.307 #
24-06	2.08938	70.5	50.7	105.608	105.301	0.00	0.000	0.307
25-06	2.04272	70.3	50.1 <	100.893 <	100.613	0.00	0.000	0.280 #
26-06	2.09208	70.5	50.0	101.938	101.645	0.00	0.000	0.293
27-06	2.21281	70.6	49.1 <	102.565 <	102.275	0.00	0.000	0.290 #
28-06	2.08130	70.3	50.1	102.980	102.690	0.00	0.000	0.290
29-06	2.03973	70.3	51.3	107.428	107.143	0.00	0.000	0.285
30-06	2.25540	70.3	50.4	113.525	113.231	0.00	0.000	0.294
01-07	2.14075	70.2	51.5	114.375	114.076	0.00	0.000	0.299
02-07	2.16102	70.2	51.1	112.905	112.608	0.00	0.000	0.297
03-07	2.27430	70.3	50.8	116.252	115.951	0.00	0.000	0.301
04-07	2.30540	70.5	50.4	114.644	114.343	0.00	0.000	0.301
05-07	1.52494	70.3	51.3 <	80.231 <	80.012	0.00	0.000	0.219
06-07	-	25.9	35.3 <	- <	-	-	-	-
07-07	-	24.7	26.3 <	- <	-	-	-	-
08-07	-	22.9	20.6 <	- <	-	-	-	-
09-07	-	22.2	16.4 <	- <	-	-	-	-
10-07	-	22.4	16.3 <	- <	-	-	-	-
11-07	-	22.6	16.3 <	- <	-	-	-	-
12-07	-	22.4	16.3 <	- <	-	-	-	-
13-07	-	22.4	16.3 <	- <	-	-	-	-
14-07	-	20.5	16.4 <	- <	-	-	-	-
15-07	-	19.3	16.8 <	- <	-	-	-	-
16-07	-	22.4	16.5 <	- <	-	-	-	-
17-07	-	22.6	16.6 <	- <	-	-	-	-
18-07	-	22.4	16.6 <	- <	-	-	-	-
19-07	-	22.3	16.8 <	- <	-	-	-	-
20-07	T 0.00001	21.3	19.2 <	0.003 <	0.002	0.00	0.000	0.001
Итого	31.83576	70.5'	50.6'	1603.958	1599.584'	0.00	4.374	351.33

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 720.00ч = 351.33ч + 367.38ч + 0.00ч + 0.04ч + 1.17ч + 0.09ч

Т/С Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вп [тонн]	Тнар [час]
21-07-21 00:00	17533.10191	566156.890	564853.215	87.03	63806.18
21-06-21 00:00	17501.26615	564552.932	563253.631	87.03	63454.85
Итого	31.83576	1603.958	1599.584'	0.00	351.33

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррект. часов
 (#) электропитание

Табл = 720.00ч

Обновление 2.47 08-07-13 14ч ✓ НС-М-2.47 / НС-А-2.48 0=01(Н1-Н2)

ГВС = 31972

21-07-21 Подпись _____

