

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 03 мес 21 г.**

Название потребителя: ООО «СК-СРЛ» Абонент: Р 23
 Адрес потребителя: Южный, Рязанская г. 63 Телефон: _____
 Ответственное лицо: _____

Вычислитель: ТС-201-0-2-1-Т Сер.ном. 131330
 Отчетное число месяца: 1 Отчетное время: 00:00
 Расход под: 0,128,32.000 м3/ч Ду 80 мм
 Расход обр: 0,128,32.000 м3/ч Ду 80 мм
 Расход п: растор 10,000 п/мм Ду 25 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Ввод [тонн]	Бобр [тонн]	Бп [тонн]	Ввод-Бобр [тонн]	Тнар [час]
21-03	9.89570	91.5	47.7	225.854	225.609	0.00	0.000	0.245
22-03	8.92851	91.3	46.5	199.201	198.995	0.00	0.000	0.206
23-03	9.08279	92.6	46.4	196.527	196.332	0.09	0.000	0.195 R
24-03	8.95951	93.2	49.3	204.259	203.989	0.00	0.000	0.270
25-03	7.00330	90.4	43.1	148.155	147.943	0.00	0.000	0.212
26-03	7.35578	88.4	42.9	161.595	161.346	0.00	0.000	0.249
27-03	6.90408	88.0	41.8	149.151	148.898	0.12	0.000	0.253
28-03	7.44883	90.3	43.1 <	157.820 <	157.572	0.00	0.000	0.248
29-03	6.73592	84.8	42.2	158.159	157.875	0.00	0.000	0.284
30-03	7.31805	74.4	46.6	263.573	263.212	0.00	0.000	0.361
31-03	7.39856	83.5	43.6	185.561	185.298	0.00	0.000	0.263
01-04	6.47840	84.1	40.7	149.224	148.801	0.00	0.000	0.423
02-04	6.91670	88.8	41.5	146.214	145.816	0.00	0.000	0.398
03-04	7.23499	87.9	42.7	160.138	159.771	0.00	0.000	0.367
04-04	7.28260	87.6	41.7	158.809	158.458	0.08	0.000	0.351
05-04	6.89938	86.8	42.3	154.961	154.588	0.00	0.000	0.373
06-04	6.40312	87.5	41.4	138.820	138.373	0.00	0.000	0.447
07-04	6.10592	87.0	40.5	131.151	130.605	0.00	0.000	0.546
08-04	7.25625	87.6	42.7	161.539	161.155	0.00	0.000	0.384
09-04	6.90509	87.6	43.8	157.347	156.976	0.00	0.000	0.371
10-04	6.50226	87.4	41.5	141.815	141.388	0.00	0.000	0.427
11-04	5.99230	86.7	38.9	125.327	124.804	0.00	0.000	0.523
12-04	5.75197	85.3	39.5	125.659	125.130	0.00	0.000	0.529
13-04	5.11699	83.8	39.5	115.629	115.038	0.00	0.000	0.591
14-04	4.87890	82.9	40.1	113.887	113.282	0.08	0.000	0.605
15-04	4.72683	82.8	40.1	110.765	110.218	0.00	0.000	0.547
16-04	4.48975	82.4	40.1	106.225	105.717	0.00	0.000	0.508
17-04	4.71093	82.4	39.6	110.061	109.535	0.00	0.000	0.526
18-04	4.87003	82.4	38.9	111.843	111.353	0.00	0.000	0.490
19-04	4.64055	82.6	39.8	108.354	107.838	0.00	0.000	0.516
20-04	4.97971	83.0	40.2	116.184	115.652	0.05	0.000	0.532
Итого	205.17370	86.6'	42.9'	4693.807	4681.567'	0.42	12.240	744.00

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + T_{delta_t мин} + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 744.00ч = 744.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Ввод [тонн]	Бобр [тонн]	Бп [тонн]	Тнар [час]
21-04-21 00:00	17285.35426	557004.047	555730.086	86.79	61992.84
21-03-21 00:00	17080.18056	552310.240	551048.519	86.37	61248.84
Итого	205.17370	4693.807	4681.567'	0.42	744.00

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание