

МЕСТНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес 21 г.

Название потребителя
Адрес потребителя
Ответственное лицо

ООО УК «Сидяйтрамобтасмаатка»
Радужная д 23
микр Ютхой

Телефон

Вычислитель ТС-201-0-2-1-Г Сер.ном. 131330
Отчетное число месяца 1 Отчетное время 00:00

Расход под 0.128..32.000 м3/ч Ду 80 мм
Расход обр 0.128..32.000 м3/ч Ду 80 мм
Расход п ротор 10.000 п/имп Ду 25 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	Tнар [час]
21-02	12.86128	104.3	56.9	270.920	270.715	0.00	0.000	0.205
22-02	13.19026	104.1	57.3	282.164	281.936	0.49	0.000	0.228
23-02	17.76953	111.3	69.0	419.761	419.425	0.01	0.000	0.336
24-02	17.15315	111.2	68.6	403.167	402.831	0.00	0.000	0.336
25-02	7.41852	108.1	61.9 <	160.482 <	160.337	0.00	0.000	0.145
26-02	5.93615	79.3	40.8 <	154.201 <	154.013	0.00	0.000	0.188
27-02	9.20100	88.6	44.2	207.081	206.685	0.00	0.000	0.396
28-02	9.37971	89.7	44.8	209.163	208.531	0.00	0.000	0.632
01-03	9.02813	91.0	45.5	198.494	197.827	0.00	0.000	0.667
02-03	8.15585	89.2	43.6	178.595	177.792	0.00	0.000	0.803
03-03	8.69140	91.4	45.8	190.600	190.001	0.22	0.000	0.599
04-03	8.40585	90.9	45.0	183.157	182.933	0.00	0.000	0.224
05-03	9.50526	90.3	48.4	227.095	226.831	0.00	0.000	0.264
06-03	11.25905	88.6	53.4	320.126	319.719	0.00	0.000	0.407
07-03	11.59664	91.4	54.1	311.158	310.780	0.00	0.000	0.378
08-03	11.73686	91.9	53.3	304.081	303.740	0.00	0.000	0.341
09-03	13.29957	97.1	59.2	350.856	350.521	0.00	0.000	0.335
10-03	15.18359	99.7	63.8	422.715	422.280	0.00	0.000	0.435
11-03	14.49490	101.2	61.9	368.364	367.971	0.09	0.000	0.393
12-03	14.21108	100.5	60.8	358.183	357.840	0.00	0.000	0.343
13-03	12.23075	97.8	53.5	275.793	275.480	0.00	0.000	0.313
14-03	10.20584	92.1	47.9	230.599	230.295	0.00	0.000	0.304
15-03	8.72078	90.0	44.5	191.533	191.327	0.11	0.000	0.206
16-03	8.56547	89.7	44.4	188.891	188.698	0.00	0.000	0.193
17-03	8.51821	89.7	44.8	189.792	189.597	0.00	0.000	0.195
18-03	8.52692	89.4	45.1	192.584	192.386	0.00	0.000	0.198
19-03	8.94742	90.2	45.4	199.832	199.622	0.00	0.000	0.210
20-03	9.29062	92.0	47.0	206.441	206.206	0.00	0.000	0.235
Итого	303.48379	96.2'	54.1'	7195.828	7186.319'	0.92	9.509	652.91

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Tэл.пит + Tпроч.ав.
672.00ч = 652.91ч + 18.71ч + 0.00ч + 0.26ч + 0.00ч + 0.12ч

Т/С Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Tнар [час]
21-03-21 00:00	17080.18056	552310.240	551048.519	86.37	61248.84
21-02-21 00:00	16776.69677	545114.412	543862.200	85.45	60595.93
Итого	303.48379	7195.828	7186.319'	0.92	652.91

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитание

Тотч. = 672.00ч

Обновление 2.49 08-07-13 14ч ИС-И-2.49 / ИС-А-2.48 Q=61(И1-И2)

23-03-21 Подпись