

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес 22 г.

Название потребителя
Адрес потребителя
Ответственное лицо

ООО «С-Стройтрансгаз»
Адрес: Рязань, Рязанская д. 23
Ответственное лицо: Ильинский, Сергей Иванович д. 25

Абонент
Телефон

Вычислитель ТС-201-0-2-1-Т Сер.ном. 131330
Отчетное число месяца 1 Отчетное время 00:00

Расход под 0,128, 32,000 м3/ч Ду 80 мм
Расход обр 0,128, 32,000 м3/ч Ду 80 мм
Расход л ротор 10,000 л/мин Ду 25 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вл [тонн]	Впод-Вобр [тонн]	Тнар [час]
21-02	8.97008	87.0	45.6	216.719	216.488	0.00	0.000	0.231
22-02	8.28633	86.0	44.6	200.459	200.235	0.00	0.000	0.224
23-02	8.98869	85.2	45.3	225.311	225.078	0.00	0.000	0.233
24-02	9.06355	87.1	47.2	227.260	227.012	0.00	0.000	0.248
25-02	9.15714	87.4	47.6	230.424	230.155	0.00	0.000	0.269
26-02	8.79270	86.2	46.4	221.082	220.835	0.13	0.000	0.247
27-02	9.18832	86.8	45.7	223.049	222.793	0.00	0.000	0.256
28-02	9.83169	90.9	48.5	232.167	231.853	0.00	0.000	0.314
01-03	10.26922	93.0	51.8	249.459	249.090	0.00	0.000	0.369
02-03	9.62509	91.8	50.3	232.039	231.683	0.00	0.000	0.356
03-03	9.11337	90.5	47.9	213.828	213.513	0.00	0.000	0.315
04-03	10.14547	91.0	49.3	243.450	243.104	0.14	0.000	0.346
05-03	9.86554	90.0	48.2	235.536	235.214	0.00	0.000	0.322
06-03	10.64248	90.7	50.6	265.456	265.057	0.00	0.000	0.399
07-03	9.14341	87.1	46.4	224.641	224.327	0.00	0.000	0.314
08-03	11.12818	89.9	51.1	287.287	286.858	0.00	0.000	0.429
09-03	11.91090	94.1	54.2	298.631	298.139	0.00	0.000	0.492
10-03	12.59057	94.8	57.0	333.817	333.362	0.00	0.000	0.455
11-03	11.58580	96.5	55.8	284.325	283.870	0.00	0.000	0.455
12-03	10.87004	94.8	49.6	240.507	240.077	0.12	0.000	0.430
13-03	10.04337	90.7	47.9	234.900	234.505	0.00	0.000	0.395
14-03	8.23224	86.6	43.8	192.168	191.848	0.00	0.000	0.320
15-03	8.91757	90.1	45.7	200.836	200.487	0.00	0.000	0.349
16-03	10.14524	94.6	50.0	227.314	226.879	0.00	0.000	0.435
17-03	10.13965	92.5	50.9	243.659	243.219	0.00	0.000	0.440
18-03	9.81740	92.3	51.7	241.449	241.006	0.11	0.000	0.443
19-03	8.62001	90.6	46.2	194.195	193.828	0.00	0.000	0.367
20-03	8.14134	86.4	44.6	194.827	194.501	0.00	0.000	0.326
Итого	273.22539	90.5'	49.2'	6614.795	6605.016'	0.50	9.779	672.00

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Тdelta_т_смин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
672.00ч = 672.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Впод [тонн]	Вобр [тонн]	Вл [тонн]	Тнар [час]
21-03-22 00:00	19429.43201	619863.854	618490.043	92.16	69556.55
21-02-22 00:00	19156.20662	613249.059	611885.027	91.66	68884.55
Итого	273.22539	6614.795	6605.016'	0.50	672.00

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекция часов
(#) электропитание

Тобщ = 672.00ч

Обновление 2.49 08-07-13 14ч HC-M-2.49 / HC-A-2.48 D=61(H1-H2)

21-03-22 Подпись

✓
V Гвс = 686 м³
одну