

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 08 мес 20 г.**

Название потребителя ООО "СК-СТА" Абонент _____
 Адрес потребителя Копейский ул. Карамзинская д. 23 Телефон _____
 Ответственное лицо _____
 Вычислитель ТС-201-0-2-1-Г Сер.ном. 131330 Расход под 0.128..32.000 м3/ч Ду 80 мм
 Отчетное число месяца 1 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.128..32.000 м3/ч Ду 80 мм
 Расход п ротар 10.000 п/имп Ду 25 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	Tнар [час]
21-08	Т 2.41790	67.6	62.2	448.207	447.637	0.09	0.000	0.570 R
22-08	Т 2.40108	68.4	63.0	442.344	441.642	0.00	0.000	0.702
23-08	Т 2.62034	68.4	62.6	452.673	452.022	0.00	0.000	0.651
24-08	Т 2.45091	68.6	63.0	438.955	438.342	0.00	0.000	0.613
25-08	Т 2.48427	68.6	62.9	440.129	439.534	0.00	0.000	0.595
26-08	Т 2.38228	68.8	63.4	439.919	439.210	0.00	0.000	0.709
27-08	Т 2.43732	68.9	63.2	429.664	429.017	0.00	0.000	0.647
28-08	Т 2.37963	68.8	63.3	432.185	431.667	0.00	0.000	0.518
29-08	Т 2.54271	68.6	62.9	451.985	451.500	0.00	0.000	0.485
30-08	Т 2.64673	69.0	62.9	439.001	438.530	0.00	0.000	0.471
31-08	Т 2.53689	69.0	63.4	447.279	446.805	0.00	0.000	0.474
01-09	Т 2.47810	68.8	63.1	437.855	437.385	0.00	0.000	0.470
02-09	Т 2.41673	68.7	63.2	435.923	435.448	0.00	0.000	0.475
03-09	Т 2.46553	68.7	63.1	439.789	439.306	0.00	0.000	0.483
04-09	Т 2.34257	68.9	63.4	432.637	432.145	0.00	0.000	0.492
05-09	Т 2.55155	68.8	63.1	446.430	445.910	0.00	0.000	0.520
06-09	Т 2.65136	68.6	62.6	446.180	445.627	0.00	0.000	0.553
07-09	Т 2.51762	69.2	63.6	447.055	446.471	0.00	0.000	0.584
08-09	Т 2.59089	70.8	64.9	445.827	445.288	0.00	0.000	0.539
09-09	Т 2.57958	70.9	65.1	442.199	441.673	0.00	0.000	0.526
10-09	Т 2.56803	70.9	65.2	447.758	447.240	0.00	0.000	0.518
11-09	Т 2.62047	70.7	64.9	451.635	451.116	0.00	0.000	0.519
12-09	Т 2.75275	70.9	64.9	460.491	459.957	0.00	0.000	0.534
13-09	Т 2.95282	70.9	64.6	466.202	465.658	0.00	0.000	0.544
14-09	Т 2.77254	70.8	64.8	457.660	457.110	0.00	0.000	0.550
15-09	Т 2.65363	70.8	64.8	445.898	445.377	0.00	0.000	0.521
16-09	Т 2.64729	71.0	65.2	454.226	453.687	0.00	0.000	0.539
17-09	Т 2.71516	71.0	65.1	462.521	461.979	0.00	0.000	0.542
18-09	Т 2.74540	70.9	64.8	449.577	449.046	0.00	0.000	0.531
19-09	Т 2.97252	71.7	65.4	478.237	477.660	0.00	0.000	0.577
20-09	Т 3.05439	71.7	65.1	462.906	462.345	0.00	0.000	0.561
Итого	80.34899	69.7'	63.9'	13873.347	13856.334'	0.09	17.013	653.35

Totc.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Tэл.пит + Tпроч.ав.
 744.00ч = 653.35ч + 0.00ч + 0.00ч + 89.96ч + 0.00ч + 0.69ч

T/C Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Tнар [час]
21-09-20 00:00	15300.14963	503435.273	502259.400	84.55	56941.51
21-08-20 00:00	15219.80064	489561.926	488403.066	84.46	56288.16
Итого	80.34899	13873.347	13856.334'	0.09	653.35

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Табл = 744.00ч