

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 08 мес 18 г.**

Название потребителя _____
 Адрес потребителя _____
 Ответственное лицо _____

*пр. Ржевская 10
 кор 3-4
 Успешность*

Абонент _____
 Телефон _____

Вычислитель ТС-201-0-2-1-T Сер.ном. 140792
 Отчетное число месяца 24 Отчетное время 00:00

Расход под 0.320,80.000 м³/ч Ду 100 мм
 Расход обр 0.320,80.000 м³/ч Ду 100 мм
 Расход п ротор 10.000 л/мин Ду 25 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	Tнар [час]
20-08	5.42483	72.4	60.5	454.554	453.818	0.00	0.000	0.736
21-08	5.54768	73.5	59.9	409.180	408.520	0.00	0.000	0.660
22-08	5.48444	72.6	59.8	431.301	430.608	0.00	0.000	0.693
23-08	5.56154	72.9	59.9	430.143	429.449	0.00	0.000	0.694
24-08	5.64162	72.5	60.4	466.364	465.594	0.00	0.000	0.770
25-08	5.72692	72.5	60.3	469.340	468.545	0.00	0.000	0.795
26-08	5.79380	72.8	60.1	455.901	455.157	0.00	0.000	0.744
27-08	5.68056	72.8	60.3	457.239	456.490	0.00	0.000	0.749
28-08	5.59719	72.4	60.1	455.292	454.532	0.00	0.000	0.760
29-08	5.54871	73.4	59.7	404.773	404.121	0.00	0.000	0.652
30-08	5.43278	72.8	59.4	406.094	405.442	0.00	0.000	0.652
31-08	5.54187	71.7	60.9	515.091	514.227	0.00	0.000	0.864
01-09	5.60847	73.0	60.5	447.624	446.909	0.00	0.000	0.715
02-09	5.84385	73.3	59.3	417.752	417.045	0.00	0.000	0.707
03-09	5.59139	72.6	59.9	443.773	443.048	0.00	0.000	0.725
04-09	5.60189	73.0	59.7	421.168	420.486	0.00	0.000	0.682
05-09	5.58886	72.5	60.0	450.204	449.476	0.00	0.000	0.728
06-09	5.61167	72.9	59.9	430.421	429.719	0.00	0.000	0.702
07-09	5.58578	72.2	60.1	463.175	462.415	0.00	0.000	0.760
08-09	5.75656	72.1	59.7	462.098	461.337	0.00	0.000	0.761
09-09	5.97871	72.0	59.9	496.245	495.370	0.00	0.000	0.875
10-09	5.78345	72.4	60.6	486.697	485.890	0.00	0.000	0.807
11-09	5.72215	72.5	60.3	471.130	470.350	0.00	0.000	0.780
12-09	5.84334	71.9	60.2	497.947	497.104	0.00	0.000	0.843
13-09	5.88890	71.7	60.6	530.136	529.219	0.00	0.000	0.917
14-09	5.79998	71.2	61.2	577.969	577.003	0.00	0.000	0.966
15-09	6.05370	71.3	60.8	579.149	578.140	0.00	0.000	1.009
16-09	6.19028	71.3	60.6	579.354	578.323	0.00	0.000	1.031 #
17-09	5.93775	70.9	60.7	579.416	578.427	0.00	0.000	0.989
18-09	6.05391	71.1	60.7	581.277	580.273	0.00	0.000	1.004 #
19-09	5.98083	71.2	61.0	588.134	587.130	0.00	0.000	1.004
Итого	177.40341	72.3'	60.3'	14858.941	14834.167'	0.00	24.774	743.72

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t(мин) + Tэл.лит + Tпреч.ав.
 744.00ч = 743.72ч + 0.15ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.11ч + 0.02ч

T/C Ввод т/сети нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Tнар [час]
20-09-18 00:00	14550.66316	597216.361	596128.805	145.41	24243.07
20-08-18 00:00	14373.25975	582357.420	581294.638	145.41	23499.35
Итого	177.40341	14858.941	14834.167'	0.00	743.72

Расшифровка ошибок:
 () параметр (min
 () параметр) max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t (min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электролитание

Табл = 744.00ч

