

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 03 мес 21 г.

Название потребителя УК "Стройпромавтоматика" Абонент Отопление 1
 Адрес потребителя Ракитня к.1,2 Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Расход под 0.160.. 40.000 м3/ч Ду 80 мм

Вычислитель ТС-200-0-4-2 Сер.ном. 140938
 Отчетное число месяца 21 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21.03	6.63304	57.0	47.9	732.855	24.00
22.03	5.88833	53.7	45.6	722.575	24.00
23.03	6.42779	55.7	47.0	733.232	R 24.00
24.03	6.54342	56.5	47.5	724.604	24.00
25.03	4.84638	49.3	42.7	730.651	24.00
26.03	4.67209	48.6	42.1	720.081	24.00
27.03	4.33958	46.8	40.9	733.647	24.00
28.03	4.54511	48.3	42.0	721.620	24.00
29.03	4.36703	47.6	41.6	730.616	24.00
30.03	4.44922	48.0	41.8	720.715	24.00
31.03	4.19567	46.6	40.8	730.291	24.00
01.04	3.59176	43.7	38.7	718.286	24.00
02.04	4.50046	47.7	41.6	732.191	24.00
03.04	T 4.62549	48.5	42.1	720.989	23.99
04.04	4.56154	48.6	42.4	730.211	24.00
05.04	4.16224	46.6	40.8	718.192	24.00
06.04	3.82641	44.9	39.7	729.212	24.00
07.04	3.55858	43.5	38.6	717.202	24.00
08.04	4.83320	49.4	42.8	731.062	24.00
09.04	4.41614	48.0	41.9	719.315	24.00
10.04	3.90122	45.8	40.4	729.673	24.00
11.04	3.53808	44.5	39.5	715.943	24.00
12.04	3.45051	44.2	39.5	727.128	24.00
13.04	2.83812	41.8	37.8	713.661	24.00
14.04	2.71652	42.1	38.3	723.351	24.00
15.04	2.55599	42.0	38.4	713.536	24.00
16.04	2.34363	41.7	38.5	726.266	24.00
17.04	2.32882	41.8	38.5	714.585	24.00
18.04	2.35381	41.7	38.5	727.453	24.00
19.04	2.35601	41.7	38.4	714.689	24.00
20.04	2.84923	43.9	40.0	727.541	24.00
Итого	126.21542	46.8'	41.2'	22451.373	743.99

Точ.пер. = Tнар + Tmin + Tmax + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 744.00ч = 743.99ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.01ч + 0.00ч + 0.00ч

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц.часов
 (#) электропитание

T/C Отопление 1 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-04-21 00:00	8176.02767	896447.618	28841.76
21-03-21 00:00	8049.81225	873996.245	28097.77
Итого	126.21542	22451.373	743.99

Тобщ = 744.00ч
 Обновление 2.49 16-06-14 16ч ✓ НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1(H1-H2)

22.04.21 Подпись _____

