

# МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес 21 г.

Название потребителя УК "Стройпромавтоматика" Абонент Отопление 1  
 Адрес потребителя РАКИТНЯ К.1,2 Телефон \_\_\_\_\_  
 Ответственное лицо Керн А  
 Вычислитель ТС-200-0-4-2 Сер.ном. 140938 Расход под 0.160.. 40.000 м3/ч Ду 80 мм  
 Отчетное число месяца 21 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21.02	9.28825	64.5	51.8	735.638	24.00
22.02	9.56350	65.9	52.7	726.742	24.00
23.02	10.79974	69.4	54.7	737.335	24.00
24.02	10.30832	67.6	53.4	726.520	24.00
25.02	8.17152	60.4	49.2	734.036	24.00
26.02	5.48591	49.9	42.3	726.446	24.00
27.02	5.91900	51.7	43.6	736.133	24.00
28.02	5.76724	51.8	43.8	725.705	24.00
01.03	6.03284	52.8	44.6	734.575	24.00
02.03	5.59577	51.1	43.4	725.307	24.00
03.03	6.40655	54.8	46.1	733.599	24.00
04.03	5.93854	53.0	44.8	721.839	24.00
05.03	7.44547	59.1	48.9	733.634	24.00
06.03	8.63126	63.9	52.1	725.484	24.00
07.03	8.37128	63.3	51.9	734.047	24.00
08.03	8.59814	64.3	52.5	725.675	24.00
09.03	9.39292	67.0	54.2	735.328	24.00
10.03	10.22621	69.4	55.3	725.448	24.00
11.03	10.28682	69.1	55.1	736.195	24.00
12.03	9.36367	66.1	53.2	725.480	24.00
13.03	8.33507	62.3	50.9	735.179	24.00
14.03	6.61790	56.0	46.8	723.324	24.00
15.03	5.69028	52.1	44.3	731.980	24.00
16.03	5.52550	51.4	43.8	721.303	24.00
17.03	5.76073	52.5	44.7	730.531	24.00
18.03	5.81501	53.0	44.9	722.209	24.00
19.03	6.14220	54.3	45.9	731.816	24.00
20.03	6.89383	57.9	48.3	721.449	24.00
<b>Итого</b>	<b>212.37347</b>	<b>59.1'</b>	<b>48.7'</b>	<b>20422.957</b>	<b>672.00</b>

Точ.пер. = Tнар + Tmin + Tmax + Tdelta\_t<мин + Тэл.пит + Tпроч.ав.  
 672.00ч = 672.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С Отопление 1 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-03-21 00:00	8049.81225	873996.245	28097.77
21-02-21 00:00	7837.43878	853573.288	27425.77
<b>Итого</b>	<b>212.37347</b>	<b>20422.957</b>	<b>672.00</b>

Расшифровка ошибок:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (X) обрыв датчика  
 (T) delta\_t < min  
 (R) перезапуск  
 (C) коррекц. часов  
 (#) электропитание

Тобщ = 672.00ч  
 Обновление 2.49 16-06-14 16ч HC-M-2.49 / HC-A-2.36 Q=G1(H1-H2)

24.03.21 Подпись \_\_\_\_\_

