

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 04 мес 21 г.

Название потребителя УК "Стройпромавтоматика" Абонент Отопление 1
 Адрес потребителя Ракитня к.1,2 Телефон _____
 Ответственное лицо Ветцанов г.Ю. Корп 1
 Вычислитель ТС-200-0-4-2 Сер.ном. 140938 Расход под 0.160.. 40.000 м3/ч Ду 80 мм
 Отчетное число месяца 21 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21.04	3.10930	47.5	42.8	659.440	24.00
22.04	2.18352	42.8	39.3	629.845	24.00
23.04	1.98615	41.2	38.0	619.388	24.00
24.04	2.55186	44.7	40.6	629.606	24.00
25.04	3.48264	48.6	43.4	668.147	24.00
26.04	3.48515	46.7	41.8	712.357	24.00
27.04	3.78672	48.1	42.8	713.757	24.00
28.04	3.66362	47.3	42.2	714.736	24.00
29.04	3.07322	43.9	39.6	714.518	24.00
30.04	2.87157	42.9	38.9	713.850	24.00
01.05	2.71934	42.4	38.5	714.921	24.00
02.05	2.82777	43.4	39.4	713.350	24.00
03.05	T 2.49477	41.8	38.3	709.412	23.99
04.05	2.89692	43.8	39.7	710.072	24.00
05.05	2.75261	43.2	39.4	713.579	24.00
06.05	T 2.62040	42.3	38.6	710.784	23.97
07.05	2.59806	42.5	38.9	710.028	24.00
08.05	2.51078	41.9	38.4	708.789	24.00
09.05	2.81263	43.3	39.3	712.108	24.00
10.05	2.89459	44.2	40.1	709.664	24.00
11.05	1.90323	43.1	39.4 <	501.385	17.03
12.05	0.00000	23.9	23.9 <	0.000	0.00
13.05	0.00000	23.1	23.2 <	0.000	0.00
14.05	0.00000	22.9	23.0 <	0.000	0.00
15.05	0.00000	23.2	23.2 <	0.000	0.00
16.05	0.00000	23.2	23.3 <	0.000	0.00
17.05	0.00000	23.4	23.5 <	0.000	0.00
18.05	0.00000	24.1	24.1 <	0.000	0.00
19.05	0.00000	24.7	24.6 <	0.000	0.00
20.05	0.00000	24.7	24.6 <	0.000	0.00
Итого	59.22485	43.8'	39.7'	14389.736	496.99

Точ.пер. = Tнар + Tmin + Tmax + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Tпроч.ав.
 720.00ч = 496.99ч + 222.97ч + 0.00ч + 0.04ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С Отопление 1 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-05-21 00:00	8235.25252	910837.354	29338.75
21-04-21 00:00	8176.02767	896447.618	28841.76
Итого	59.22485	14389.736	496.99

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 720.00ч
 Обновление 2.49 16-06-14 16ч НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1(Н1-Н2)

24.05.21 Подпись _____

