

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 03 мес 21 г.

Название потребителя УК Стройпромавтоматика Абонент Отопление 2
 Адрес потребителя Ракитня к.1,2 Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-200-0-4-2 Сер.ном. 140938 Расход под 0.160.. 40.000 м3/ч Ду 80 мм
 Отчетное число месяца 21 Отчетное время 00:00

| Дата | Qтеп [Гкал] | tпод [оС] | tобр [оС] | Gпод [тонн] | Tнар [час] |
|-------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 21.03 | 6.98028 | 57.1 | 46.2 | 641.058 | 24.00 |
| 22.03 | 6.15168 | 53.9 | 44.1 | 629.933 | 24.00 |
| 23.03 | 6.73818 | 55.8 | 45.3 | 639.401 | R 24.00 |
| 24.03 | 6.78455 | 56.7 | 45.9 | 629.837 | 24.00 |
| 25.03 | 5.12399 | 49.4 | 41.4 | 639.796 | 24.00 |
| 26.03 | 4.95636 | 48.7 | 40.9 | 631.107 | 24.00 |
| 27.03 | 4.57648 | 46.9 | 39.7 | 638.793 | 24.00 |
| 28.03 | 4.86311 | 48.4 | 40.7 | 632.471 | 24.00 |
| 29.03 | 4.70025 | 47.7 | 40.4 | 641.847 | 24.00 |
| 30.03 | 4.80523 | 48.1 | 40.5 | 632.927 | 24.00 |
| 31.03 | 4.57454 | 46.7 | 39.6 | 641.736 | 24.00 |
| 01.04 | 3.92235 | 43.8 | 37.6 | 632.103 | 24.00 |
| 02.04 | 4.82653 | 47.8 | 40.3 | 640.623 | 24.00 |
| 03.04 | T 4.92590 | 48.6 | 40.8 | 632.377 | 23.99 |
| 04.04 | 4.93921 | 48.8 | 41.1 | 642.162 | 24.00 |
| 05.04 | 4.48498 | 46.6 | 39.6 | 633.972 | 24.00 |
| 06.04 | 4.11374 | 45.0 | 38.6 | 644.097 | 24.00 |
| 07.04 | 3.85018 | 43.6 | 37.6 | 633.979 | 24.00 |
| 08.04 | 5.21931 | 49.5 | 41.4 | 645.556 | 24.00 |
| 09.04 | 4.76234 | 48.1 | 40.6 | 633.554 | 24.00 |
| 10.04 | 4.23289 | 45.9 | 39.3 | 642.872 | 24.00 |
| 11.04 | 3.89410 | 44.6 | 38.5 | 633.251 | 24.00 |
| 12.04 | 3.82510 | 44.3 | 38.4 | 643.070 | 24.00 |
| 13.04 | 3.16388 | 41.9 | 36.9 | 632.203 | 24.00 |
| 14.04 | 3.05235 | 42.2 | 37.4 | 642.360 | 24.00 |
| 15.04 | 2.82725 | 42.1 | 37.6 | 624.475 | 24.00 |
| 16.04 | 2.54876 | 41.8 | 37.7 | 625.240 | 24.00 |
| 17.04 | 2.54148 | 41.9 | 37.7 | 615.163 | 24.00 |
| 18.04 | 2.51595 | 41.8 | 37.8 | 622.918 | 24.00 |
| 19.04 | 2.52519 | 41.8 | 37.7 | 614.563 | 24.00 |
| 20.04 | 3.06215 | 44.0 | 39.1 | 626.491 | 24.00 |
| Итого | 135.48829 | 46.9' | 40.0' | 19659.935 | 743.99 |

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tmax + Tdelta_t<мин + Tэл.пит + Tпроч.ав.
 744.00ч = 743.99ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.01ч + 0.00ч + 0.00ч

| Т/С Отопление 2 нарастающим итогом | Qтеп [Гкал] | Gпод [тонн] | Tнар [час] |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 21-04-21 00:00 | 8485.05432 | 785505.557 | 29177.54 |
| 21-03-21 00:00 | 8349.56603 | 765845.622 | 28433.55 |
| Итого | 135.48829 | 19659.935 | 743.99 |

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 744.00ч
 Обновление 2.49 16-06-14 16ч ✓ НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1(H1-H2)

22.04.21 Подпись _____

