

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 04 мес 21 г.

Название потребителя УК Стройпромавтоматика Абонент Отопление 2
 Адрес потребителя Ракитня К. 12 Телефон _____
 Ответственное лицо пр-згг Витеранов д. 10 корп 2 Расход под 0.160.. 40.000 м3/ч Ду 80 мм
 Вычислитель ТС-200-0-4-2 Сер.ном. 140938
 Отчетное число месяца 21 Отчетное время 00:00

| Дата | Qтеп [Гкал] | tпод [оС] | tобр [оС] | Gпод [тонн] | Tнар [час] |
|-------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 21.04 | 3.68620 | 47.4 | 41.8 | 657.491 | 24.00 |
| 22.04 | 2.85455 | 42.9 | 38.8 | 696.996 | 24.00 |
| 23.04 | 2.60074 | 41.3 | 37.5 | 685.680 | 24.00 |
| 24.04 | 3.34538 | 44.8 | 40.0 | 698.166 | 24.00 |
| 25.04 | 4.05745 | 48.9 | 42.8 | 663.352 | 24.00 |
| 26.04 | 3.58137 | 46.8 | 41.1 | 626.615 | 24.00 |
| 27.04 | 3.87315 | 48.2 | 42.0 | 626.492 | 24.00 |
| 28.04 | 3.73308 | 47.4 | 41.5 | 624.221 | 24.00 |
| 29.04 | 3.13045 | 44.0 | 39.0 | 625.284 | 24.00 |
| 30.04 | 2.95070 | 43.0 | 38.3 | 623.663 | 24.00 |
| 01.05 | 2.78370 | 42.4 | 38.0 | 623.342 | 24.00 |
| 02.05 | 2.87981 | 43.5 | 38.8 | 622.574 | 24.00 |
| 03.05 | 2.61062 | 41.9 | 37.8 | 626.917 | 24.00 |
| 04.05 | 3.00597 | 43.9 | 39.1 | 624.467 | 24.00 |
| 05.05 | 2.84053 | 43.3 | 38.8 | 623.177 | 24.00 |
| 06.05 | T 2.66915 | 42.4 | 38.1 | 620.919 | 23.98 |
| 07.05 | 2.68076 | 42.6 | 38.3 | 624.768 | 24.00 |
| 08.05 | 2.59878 | 42.0 | 37.8 | 623.245 | 24.00 |
| 09.05 | 2.89356 | 43.4 | 38.7 | 623.434 | 24.00 |
| 10.05 | 2.96128 | 44.3 | 39.5 | 622.013 | 24.00 |
| 11.05 | T 1.94239 | 43.2 | 38.9 | 441.992 | 17.83 |
| 12.05 | T 0.00000 | 24.0 | 23.7 | 0.000 | 0.00 |
| 13.05 | T 0.00000 | 23.3 | 23.0 | 0.000 | 0.00 |
| 14.05 | T 0.00000 | 23.1 | 22.8 | 0.000 | 0.00 |
| 15.05 | T 0.00000 | 23.3 | 23.0 | 0.000 | 0.00 |
| 16.05 | T 0.00000 | 23.4 | 23.1 | 0.000 | 0.00 |
| 17.05 | T 0.00000 | 23.6 | 23.3 | 0.000 | 0.00 |
| 18.05 | T 0.00000 | 24.2 | 23.9 | 0.000 | 0.00 |
| 19.05 | T 0.00000 | 24.8 | 24.4 | 0.000 | 0.00 |
| 20.05 | T 0.00000 | 24.8 | 24.4 | 0.000 | 0.00 |
| Итого | 63.67962 | 43.9' | 39.1' | 13204.808 | 497.81 |

Точ.пер. = Tнар + Tmin + Tmax + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Tпроч.ав.
 720.00ч = 497.81ч + 0.00ч + 0.00ч + 222.19ч + 0.00ч + 0.00ч

| Т/С Отопление 2 нарастающим итогом | Qтеп [Гкал] | Gпод [тонн] | Tнар [час] |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 21-05-21 00:00 | 8548.73394 | 798710.365 | 29675.35 |
| 21-04-21 00:00 | 8485.05432 | 785505.557 | 29177.54 |
| Итого | 63.67962 | 13204.808 | 497.81 |

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 720.00ч
 Обновление 2.49 16-06-14 16ч НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1(Н1-Н2)

24.05.21 Подпись _____

