

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 01 мес 21 г.

Название потребителя Ир Рубежское Абонент _____
 Адрес потребителя ИЗ Телефон _____
 Ответственное лицо А.И.И. Расход под 0.160.40.000 мЗ/ч Ду 80 мм

Вычислитель ТС-200-0-4-2 Сер.ном. 140881
 Отчетное число месяца 25 Отчетное время 00:00

г. 10 к.р. 3

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-01	10.63125	67.3	54.8	855.102	24.00
22-01	8.74655	61.2	51.1	865.449	24.00
23-01	6.73110	53.9	46.1	855.977	24.00
24-01	6.19655	51.8	44.7	863.391	24.00
25-01	5.75408	50.2	43.5	854.432	24.00
26-01	6.20681	51.9	44.7	862.519	24.00
27-01	5.86532	50.9	44.0	851.944	24.00
28-01	6.23820	52.4	45.1	860.301	24.00
29-01	6.26633	52.7	45.4	852.565	24.00
30-01	7.19537	56.4	48.0	861.458	24.00
31-01	7.62969	58.6	49.7	851.779	24.00
01-02	7.24303	56.6	48.2	861.523	24.00
02-02	9.99809	67.5	55.8	853.663	24.00
03-02	9.50036	65.9	54.8	861.809	24.00
04-02	7.09160	56.4	48.1	852.162	24.00
05-02	9.43914	65.4	54.4	861.813	24.00
06-02	10.26573	68.1	56.1	853.527	24.00
07-02	10.51186	68.3	56.1	863.434	24.00
08-02	10.62755	68.2	55.8	854.837	24.00
09-02	10.82577	68.4	55.9	863.332	24.00
10-02	9.85047	64.7	53.2	854.939	24.00
11-02	10.36410	66.4	54.4	863.687	24.00
12-02	10.59843	66.8	54.4	855.521	24.00
13-02	10.95620	67.4	54.8	867.802	24.00
14-02	10.72418	67.1	54.6	857.888	24.00
15-02	11.19346	68.6	55.7	867.673	24.00
16-02	11.62241	69.8	56.2	858.108	24.00
17-02	10.43054	66.1	54.1	867.112	24.00
18-02	11.01893	68.2	55.4	858.526	24.00
19-02	10.95961	68.2	55.5	868.263	24.00
20-02	10.30373	66.3	54.3	856.407	24.00
Итого	280.98644	62.2'	51.8'	26636.943	744.00

$T_{отч.пер.} = T_{нар} + T_{мин} + T_{макс} + T_{delta_t(мин)} + T_{эл.пит} + T_{проч.ав.}$
 $744.00ч = 744.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч$

T/C Отопление 2 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-02-21 00:00	8192.84923	961231.195	29995.42
21-01-21 00:00	7911.86279	934594.252	29251.42
Итого	280.98644	26636.943	744.00

- Расшифровка ошибок:
- () параметр (min
 - () параметр) max
 - (X) обрыв датчика
 - (T) delta_t (min
 - (R) перезапуск
 - (C) коррекц. часов
 - (#) электропитание

Табщ = 744.00ч

24-02-21 Подпись 