

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес 21 г.**

Название потребителя ООО "СК-СПА" Абонент \_\_\_\_\_  
 Адрес потребителя просп. Ветеранов д 10к 3, 4 Телефон \_\_\_\_\_  
 Ответственное лицо \_\_\_\_\_

Вычислитель ТС-200-0-4-2 Сер. ном. 140881 Расход под 0.160.40.000 м3/ч Ду 80 мм  
 Отчетное число месяца 25 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобг [°C]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-02	9.55267	64.6	53.5	865.904	24.00
22-02	9.82526	65.3	53.8	856.244	24.00
23-02	11.39940	69.8	56.7	866.944	24.00
24-02	11.04473	68.6	55.7	856.996	24.00
25-02	8.28852	59.9	50.4	869.286	24.00
26-02	5.22302	48.0	41.9	859.968	24.00
27-02	5.45336	48.9	42.5	856.833	24.00
28-02	5.64459	49.8	43.3	858.053	24.00
01-03	5.75825	50.7	44.0	856.629	24.00
02-03	5.10255	48.2	42.2	855.703	24.00
03-03	5.76463	51.1	44.3	855.522	24.00
04-03	5.57114	50.2	43.7	856.475	24.00
05-03	7.06680	56.3	48.0	856.390	24.00
06-03	8.56422	62.6	52.6	857.892	24.00
07-03	8.03180	60.8	51.3	846.084 #	24.00
08-03	8.17756	61.1	51.6	858.114	24.00
09-03	10.01581	68.2	56.4	851.408	24.00
10-03	11.11941	71.2	58.3	859.436	24.00
11-03	11.01796	70.7	57.8	853.628	24.00
12-03	10.06633	67.3	55.6	858.823	24.00
13-03	8.32751	61.6	51.8	850.561	24.00
14-03	6.52034	54.2	46.6	858.565	24.00
15-03	5.40454	49.5	43.1	852.334	24.00
16-03	5.66967	50.4	43.8	857.254	24.00
17-03	5.74713	51.0	44.2	851.603	24.00
18-03	5.66123	51.0	44.4	855.834	24.00
19-03	5.78584	51.4	44.6	850.696	24.00
20-03	6.54940	54.8	47.1	855.617	24.00
<b>Итого</b>	<b>212.35367</b>	<b>57.8'</b>	<b>48.8'</b>	<b>23988.796</b>	<b>672.00</b>

T<sub>отч. пер.</sub> = T<sub>нар</sub> + T<sub>мин</sub> + T<sub>макс</sub> + T<sub>delta\_t(мин)</sub> + T<sub>эл.пит</sub> + T<sub>проч.ав.</sub>  
 672.00ч = 672.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

T/C Отопление 2 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-03-21 00:00	8405.20290	985219.991	30667.42
21-02-21 00:00	8192.84923	961231.195	29995.42
<b>Итого</b>	<b>212.35367</b>	<b>23988.796</b>	<b>672.00</b>

Расшифровка ошибок:  
 ( ) параметр ( min  
 ( ) параметр ) max  
 (X) обрыв датчика  
 (T) delta\_t ( min  
 (R) перезапуск  
 (C) коррекц. часов  
 (#) электропитание

Табл = 672.00ч

23-03-21 Подпись 