

**МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 04 мес 21 г.**

Название потребителя _____
 Адрес потребителя _____
 Ответственное лицо _____

Ир Вейсманов ГО
Ир 3-4
Соловьев 1

Абонент _____
 Телефон _____

Расход под 0,160.40.000 м³/ч Ду 80 мм

Вычислитель ТС-200-0-4-2

Сер. ном. 140881

конт 4

Отчетное число месяца 25

Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобг [°C]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-04	3.35389	47.0	42.9	822.351	24.00
22-04	3.09038	46.2	42.4	817.842	24.00
23-04	2.94063	45.8	42.2	815.025	24.00
24-04	2.97956	45.0	41.4	817.002	24.00
25-04	3.42691	46.3	42.2	826.312	24.00
26-04	3.38712	45.7	41.7	830.416	24.00
27-04	3.67103	46.8	42.4	834.456	24.00
28-04	3.49594	45.6	41.4	835.613	24.00
29-04	3.38038	45.1	41.1	836.372	24.00
30-04	3.27679	45.2	41.2	831.964	24.00
01-05	3.18168	45.8	42.0	824.510	24.00
02-05	3.13611	46.0	42.2	819.193	24.00
03-05	T 3.01551	45.9	42.3	819.361	23.99
04-05	3.07464	45.6	41.9	820.887	24.00
05-05	3.09641	45.7	41.9	819.705	24.00
06-05	T 3.05708	46.1	42.4	815.850	23.98
07-05	3.02463	46.1	42.4	817.706	24.00
08-05	2.96495	45.9	42.3	814.456	24.00
09-05	2.98961	45.5	41.8	817.397	24.00
10-05	T 2.93743	45.6	41.9	800.445	23.64
11-05	T 2.10128	45.2	41.7 (596.105	19.94
12-05	0.00154	35.3	28.3 (0.225	1.29
13-05	-	27.0	23.9 (-	0.00
14-05	T -	27.3	24.6 (-	0.00
15-05	-	27.9	24.4 (-	0.00
16-05	-	27.6	24.0 (-	0.00
17-05	-	28.2	24.1 (-	0.00
18-05	-	29.2	25.0 (-	0.00
19-05	-	29.8	25.8 (-	0.00
20-05	-	29.4	25.2 (-	0.00
Итого	65.58351	45.9'	42.0'	17033.195	500.84

$T_{отч. пер.} = T_{нар} + T_{мин} + T_{макс} + T_{delta_t(мин)} + T_{эл.пит} + T_{проч.ав.}$
 $720.00ч = 500.84ч + 217.10ч + 0.00ч + 1.85ч + 0.00ч + 0.21ч$

T/C Отопление 1 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-05-21 00:00	8542.14309	1064494.756	31911.44
21-04-21 00:00	8476.55958	1047461.561	31410.60
Итого	65.58351	17033.195	500.84

- Расшифровка ошибок:
- () параметр (min
 - () параметр) max
 - (X) обрыв датчика
 - (T) delta_t < min
 - (R) перезапуск
 - (C) коррекц. часов
 - (#) электропитание

Tобщ = 720.00ч

Обновление 2.49 05-06-14 13ч

НС-М-2.49 / НС-А-2.48 Q=61 (Н1-Н2)

21-05-21 Подпись _____

