

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 12 мес 20 г.

Название потребителя УК "Стройпромавтоматика" Абонент Отопление 1
 Адрес потребителя Ракитня К.1,2 Телефон _____
 Ответственное лицо пр-дз Ветеранов д10 корп 1
 Вычислитель ТС-200-0-4-2 Сер.ном. 140938 Расход под 0.160.. 40.000 м3/ч Ду 80 мм
 Отчетное число месяца 21 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21.12	5.94965	53.5	45.3	732.897	24.00
22.12	6.92158	57.0	47.5	730.639	24.00
23.12	8.01478	62.2	51.2	733.637	24.00
24.12	8.51566	64.7	53.1	730.763	24.00
25.12	7.65553	61.1	50.7	733.555	24.00
26.12	6.71537	57.2	47.9	729.127	24.00
27.12	8.14713	62.7	51.6	735.601	24.00
28.12	8.76890	65.2	53.2	731.165	24.00
29.12	8.95963	66.0	53.8	733.924	23.99
30.12	7.47156	60.3	50.1	730.284	24.00
31.12	6.83385	57.7	48.4	732.776	24.00
01.01	6.29315	55.1	46.4	729.921	24.00
02.01	6.29321	55.1	46.5	733.702	24.00
03.01	6.23187	54.9	46.4	728.865	24.00
04.01	6.53871	56.0	47.1	732.686	24.00
05.01	6.74138	57.1	47.9	728.873	24.00
06.01	7.37497	59.7	49.7	733.931	24.00
07.01	7.97233	62.4	51.5	730.820	24.00
08.01	7.90730	62.4	51.6	735.233	24.00
09.01	8.42819	64.3	52.8	730.461	24.00
10.01	9.03669	66.6	54.3	735.079	24.00
11.01	9.19845	67.0	54.5	730.812	24.00
12.01	9.27845	67.2	54.6	734.764	24.00
13.01	8.94536	65.6	53.3	729.730	24.00
14.01	9.29019	66.4	53.7	734.305	24.00
15.01	9.68791	67.4	54.1	729.234	24.00
16.01	9.69695	66.8	53.5	733.147	24.00
17.01	10.01366	67.3	53.6	728.743	24.00
18.01	10.47963	67.9	53.6	735.067	24.00
19.01	10.07008	66.3	52.5	729.101	24.00
20.01	9.81001	65.9	52.5	733.671	24.00
Итого	253.24213	62.2'	51.1'	22692.513	743.99

Точ.пер. = Tнар + Tmin + Tmax + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Tпроч.ав.
 744.00ч = 743.99ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.01ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С Отопление 1 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-01-21 00:00	7565.45931	830933.580	26681.77
21-12-20 00:00	7312.21718	808241.067	25937.78
Итого	253.24213	22692.513	743.99

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 744.00ч
 Обновление 2.49 16-06-14 16ч ✓ НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1(Н1-Н2)

24.01.21 Подпись _____

