

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 11 мес 20 г.

Название потребителя УК Стройпромавтоматика
 Адрес потребителя Ракишня к.1,2
 Ответственное лицо Корн 1

Абонент Отопление 2
 Телефон _____

Вычислитель ТС-200-0-4-2 Сер.ном. 140938
 Отчетное число месяца 21 Отчетное время 00:00

Расход под 0.160.. 40.000 м3/ч Ду 80 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21.11	5.73848	54.7	45.5	623.178	24.00
22.11	6.39939	57.6	47.3	624.021	24.00
23.11	6.01447	56.3	46.7	624.884	24.00
24.11	5.14029	51.9	43.7	625.505	24.00
25.11	5.23698	52.3	44.0	626.401	24.00
26.11	5.66598	54.1	45.0	626.063	24.00
27.11	5.62449	53.9	44.9	626.199	24.00
28.11	5.52529	53.7	44.9	626.341	24.00
29.11	5.44522	53.0	44.3	626.660	24.00
30.11	5.24633	51.9	43.5	626.493	24.00
01.12	5.98220	54.2	44.6	630.314	24.00
02.12	7.71282	58.7	46.4	631.304	24.00
03.12	9.08773	64.6	50.3	633.027	24.00
04.12	8.43786	62.1	48.8	631.226	24.00
05.12	8.05471	60.5	47.8	633.223	24.00
06.12	9.31811	65.3	50.5	632.309	24.00
07.12	9.78329	67.0	51.5	633.717	24.00
08.12	9.68917	66.9	51.5	629.625	24.00
09.12	9.71943	66.8	51.4	632.661	24.00
10.12	9.97007	67.7	51.9	631.024	24.00
11.12	9.53563	66.1	51.0	632.864	24.00
12.12	9.91516	67.4	51.8	632.398	24.00
13.12	9.24703	65.3	50.7	631.339	24.00
14.12	8.64077	63.0	49.3	629.614	24.00
15.12	8.45912	62.3	48.9	631.841	24.00
16.12	7.90004	60.2	47.6	629.250	24.00
17.12	6.91394	56.3	45.3	630.552	24.00
18.12	6.71680	55.3	44.6	628.787	24.00
19.12	6.86591	55.8	44.9	631.920	24.00
20.12	6.65223	55.2	44.6	629.574	24.00
Итого	224.63894	59.4'	47.5'	18882.314	720.00

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Tпроч.ав.
 720.00ч = 720.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С Отопление 2 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-12-20 00:00	7579.75327	708882.765	26273.55
21-11-20 00:00	7355.11433	690000.451	25553.55
Итого	224.63894	18882.314	720.00

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тотщ = 720.00ч
 Обновление 2.49 16-06-14 16ч НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1(H1-H2)

21.12.20 Подпись _____