

# МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 10 мес 20 г.

Название потребителя УК "Стройпромавтоматика" Абонент Отопление 1  
 Адрес потребителя РАКИТНЯ К.1,2 Телефон \_\_\_\_\_  
 Ответственное лицо Корн I

Расход под 0.160.. 40.000 м3/ч Ду 80 мм

Вычислитель ТС-200-0-4-2 Сер.ном. 140938  
 Отчетное число месяца 21 Отчетное время 00:00

| Дата         | Qтеп [Гкал]      | tпод [оС]    | tобр [оС]    | Gпод [тонн]      | Tнар [час]    |
|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| 21.10        | 4.45550          | 51.1         | 45.0         | 721.866          | 24.00         |
| 22.10        | 3.94260          | 48.5         | 43.0         | 718.805          | 24.00         |
| 23.10        | 3.05221          | 43.5         | 39.3         | 721.240          | 24.00         |
| 24.10        | 2.95630          | 43.1         | 39.0         | 718.445          | 23.99         |
| 25.10        | 2.91753          | 42.8         | 38.7         | 719.980          | 24.00         |
| 26.10        | 2.85900          | 42.3         | 38.3         | 716.914          | 24.00         |
| 27.10        | 3.08139          | 43.6         | 39.3         | 720.044          | 24.00         |
| 28.10        | 2.96676          | 43.1         | 39.0         | 715.571          | 24.00         |
| 29.10        | 2.97630          | 43.0         | 38.8         | 717.094          | 24.00         |
| 30.10        | 3.53906          | 45.5         | 40.6         | 720.005          | 24.00         |
| 31.10        | 3.21084          | 43.8         | 39.4         | 720.532          | 24.00         |
| 01.11        | 3.49601          | 45.1         | 40.2         | 719.583          | 24.00         |
| 02.11        | 3.78200          | 47.0         | 41.7         | 719.315          | 24.00         |
| 03.11        | 3.36288          | 44.2         | 39.5         | 721.699          | 24.00         |
| 04.11        | 3.14304          | 43.0         | 38.6         | 722.497          | 24.00         |
| 05.11        | 3.19252          | 43.0         | 38.6         | 720.681          | 24.00         |
| 06.11        | 3.46068          | 44.6         | 39.8         | 719.985          | 24.00         |
| 07.11        | 3.48149          | 44.9         | 40.0         | 721.306          | 24.00         |
| 08.11        | 3.37831          | 44.0         | 39.3         | 723.173          | 24.00         |
| 09.11        | 5.01014          | 52.5         | 45.5         | 721.526          | 24.00         |
| 10.11        | 4.83713          | 51.8         | 45.1         | 722.443          | 24.00         |
| 11.11        | 5.21815          | 53.0         | 45.8         | 722.353          | 24.00         |
| 12.11        | 5.50011          | 54.7         | 47.1         | 723.904          | 24.00         |
| 13.11        | 4.61657          | 50.2         | 43.8         | 721.884          | 24.00         |
| 14.11        | 4.74482          | 50.5         | 44.0         | 723.197          | 24.00         |
| 15.11        | 5.19229          | 53.2         | 46.0         | 720.322          | 24.00         |
| 16.11        | 5.75366          | 55.4         | 47.5         | 720.940          | 24.00         |
| 17.11        | 7.37318          | 63.0         | 52.8         | 721.797          | 24.00         |
| 18.11        | 6.90093          | 60.8         | 51.2         | 722.236          | 24.00         |
| 19.11        | 6.14716          | 57.1         | 48.6         | 721.476          | 24.00         |
| 20.11        | 5.90748          | 55.4         | 47.2         | 720.928          | 24.00         |
| <b>Итого</b> | <b>130.45604</b> | <b>48.5'</b> | <b>42.7'</b> | <b>22341.741</b> | <b>743.99</b> |

Точ.пер. = Tнар + Tmin + Tmax + Tdelta\_t<мин + Тэл.пит + Tпроч.ав.  
 744.00ч = 743.99ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.01ч + 0.00ч + 0.00ч

| Т/С Отопление 1 нарастающим итогом | Qтеп [Гкал]      | Gпод [тонн]      | Tнар [час]    |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 21-11-20 00:00                     | 7096.57131       | 786431.299       | 25217.78      |
| 21-10-20 00:00                     | 6966.11527       | 764089.558       | 24473.79      |
| <b>Итого</b>                       | <b>130.45604</b> | <b>22341.741</b> | <b>743.99</b> |

Расшифровка ошибок:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (X) обрыв датчика  
 (T) delta\_t < min  
 (R) перезапуск  
 (C) коррекц. часов  
 (#) электропитание

Тобщ = 744.00ч  
 Обновление 2.49 16-06-14 16ч ✓ НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1 (Н1-Н2)

24.11.20 Подпись \_\_\_\_\_

