

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 09 мес 20 г.

Название потребителя УК "Стройпромавтоматика"
 Адрес потребителя Ракитня к.1,2
 Ответственное лицо копн 1

Абонент Отопление 1
 Телефон _____

Расход под 0.160.. 40.000 м3/ч Ду 80 мм

Вычислитель ТС-200-0-4-2 Сер.ном. 140938
 Отчетное число месяца 21 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21.09	0.00000	27.8	24.4	< 0.000	0.00
22.09	0.00000	28.1	24.5	< 0.000	0.00
23.09	T 0.00028	27.0	23.2	< 0.020	0.11
24.09	T 1.41380	42.5	38.6	< 360.676	12.02
25.09	2.35182	42.7	39.4	711.167	24.00
26.09	2.20410	42.3	39.2	712.357	24.00
27.09	2.19006	42.5	39.5	709.660	24.00
28.09	T 2.23700	42.5	39.3	< 684.213	# 23.04
29.09	T 2.37501	42.8	39.5	716.406	23.99
30.09	2.34716	42.4	39.2	711.098	24.00
01.10	2.28033	42.0	38.8	712.272	24.00
02.10	2.28168	42.0	38.8	710.928	24.00
03.10	2.28976	42.1	38.9	713.551	24.00
04.10	2.26992	42.0	38.8	707.457	24.00
05.10	2.26592	42.2	39.0	711.778	24.00
06.10	2.27315	42.2	39.0	709.857	24.00
07.10	2.28577	42.2	39.0	714.874	24.00
08.10	2.28047	42.3	39.1	712.337	24.00
09.10	2.29589	42.0	38.8	712.223	24.00
10.10	2.31680	41.8	38.5	712.708	24.00
11.10	2.41934	42.4	39.0	712.155	24.00
12.10	T 2.41246	42.1	38.7	706.909	23.94
13.10	2.37181	42.0	38.7	711.836	24.00
14.10	2.36186	42.1	38.8	710.095	24.00
15.10	2.33787	42.3	39.0	712.211	24.00
16.10	2.63032	43.2	39.5	711.638	24.00
17.10	3.58218	48.3	43.2	714.237	24.00
18.10	4.06862	50.3	44.5	713.585	24.00
19.10	3.97212	49.1	43.5	715.535	24.00
20.10	4.36274	50.5	44.4	718.530	24.00
Итого	68.47824	43.3'	39.7'	18850.313	635.10

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Tпроч.ав.
 720.00ч = 635.10ч + 83.07ч + 0.00ч + 1.79ч + 0.00ч + 0.04ч

Т/С Отопление 1 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
21-10-20 00:00	6966.11527	764089.558	24473.79
21-09-20 00:00	6897.63703	745239.245	23838.69
Итого	68.47824	18850.313	635.10

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тотщ = 720.00ч
 Обновление 2.49 16-06-14 16ч НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1 (Н1-Н2)

26.10.20 Подпись _____